

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis

Číslo jednací
KUJI /2016

Vvřizuiie/telefon
Bc. Jitka Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
25. 2. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 629797

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“

– dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

Vzhledem k požadavku na rozšíření stávajícího systému EZS bychom potřebovali vědět typ stávající zabezpečovací ústředny, případně kdo ji instaloval nebo kdo ji spravuje.

Dotaz č.2:

Dotaz k EZS – jaký je současný typ systému? Nutné znát pro nacenění (2.etapa ř.114)

Odpověď k dotazům č.1 a č.2:

Dotaz č.3:

Optický kabel 200vl. Nelze nabídnout. Doporučuji opt. Kabel 2x 96vl. – 1.etapa ř.111, 2.etapa ř.90.

Odpověď:

Uchazeč ocení soupis prací tak, jak byl předložen v zadávací dokumentaci. (reakce na Doporučuji.....)

Dotaz č.4:

Ujasnit kategorii STK – (dle projektanta p. Daniela cat.5) – opravit řádky 1.etapa ř.85-87, 2.etapa ř.71-73 a schema. K těmto řádkům mám ještě dotaz – jedná se o osazení patch panelů? Pak by bylo vhodné doplnit (v 1.etapě ř.77, 2. Etapa ř.63), že se jedná o prázdné patch panely.

Odpověď:

Dotaz č.5:

Ujasnit počty portů (dle schéma 624 portů – 104 jednozásuvek a 260 dvozásuvek) nekoresponduje však přesně s výkazem výměr.

Odpověď:

Zadavatel z vlastního podnětu uvádí následující upřesňující informace:

V soupisu prací a dodávek SO 01-D1.1. Architektonicko-stavební řešení jsou provedeny změny ve stávajících položkách:

- položka č.147 nově zní: Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m²
- položka č.148 nově zní: dlaždice keramické protiskluzné 300/600mm
- položka č.175 nově zní: obkladačky keramické 49,8x19,8 cm

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je zveřejněn na profilu zadavatele, a to u předmětné zakázky v oddíle Zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem: Soupis prací s výkazem výměr _26.2.2016.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zapracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 2. 2016 ve 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková