

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis	Číslo iednací KUJI 18108/2016	Vvřizuie/telefon Bc. Jitka Mikésková/kl. 415	V Jihlavě dne 25. 2. 2016
-----------	----------------------------------	---	------------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 629797

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“

– dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

Vzhledem k požadavku na rozšíření stávajícího systému EZS bychom potřebovali vědět typ stávající zabezpečovací ústředny, případně kdo ji instaloval nebo kdo ji spravuje.

Dotaz č.2:

Dotaz k EZS – jaký je současný typ systému? Nutné znát pro nacenění (2.etapa ř.114).

Odpověď k dotazům č.1 a č.2:

EZS je stejně jako ACS od společnosti ELVIS (Jan Nižník, Brněnská 2188/42, 591 01, Žďár nad Sázavou) – bylo doplněno do popisu položky „PIR detektor - duální detektor s anti-maskigem (napojeno do systému EZS ELVIS)“.

Dotaz č.3:

Optický kabel 200vl. Nelze nabídnout. Doporučuji opt. Kabel 2x 96vl. – 1.etapa ř. 111, 2. etapa, ř.90.

Odpověď:

Je možno použít kombinaci kabelů – bylo doplněno do popisu položky „kabel optický 200f - případně kombinace kabelů“.

Dotaz č.4:

Ujasnit kategorii STK – (dle projektanta p. Daniela cat.5) – opravit řádky 1. etapa, ř. 85-87, 2. etapa, ř. 71-73 a schema. K těmto řádkům mám ještě dotaz – jedná se o osazení patch panelů? Pak by bylo vhodné doplnit (v 1.etapě ř.77, 2. etapa ř.63), že se jedná o prázdné patch panely.

Odpověď:

STK bude prováděna v cat.5 – bylo upřesněno v popisu položek:

- Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e kompletní (včetně2x MiniJack 5e UTP+záslepka)
- Dat.zásuvka metalická - osazená 1xRJ45 cat.5e kompletní (včetně2x MiniJack 5e UTP+záslepka)
- MiniJack Cat.5e UTP žlutý - zásuvky pro wifi a IP kamery
- MiniJack Cat.5e UTP bílý - základní zásuvky

V ř. 77 (1. etapa) a v ř. 63 (2. etapa) se jedná o prázdné patch panely (do položek nebude popis doplněn).

Dotaz č.5:

Ujasnit počty portů (dle schéma 624 portů – 104 jednozásuvek a 260 dvozásuvek) nekoresponduje však přesně s výkazem výměř.

Odpověď:

Počty portů byly opraveny v soupise prací v části: „STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ A TELEFONNÍ ROZVODY - STK a TR“.

Zadavatel z vlastního podnětu uvádí následující upřesňující a doplňující informace:

a) V části „AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA – AVT“ zadavatel doplňuje položky:

- | | | | |
|--|-----|----|--|
| v první etapě: | | | |
| - dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač | set | 15 | |
| ve druhé etapě: | | | |
| - dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač | set | 15 | |
| - sestava 5+1 s výkonnostním zesilovačem a celkovým výkonem 150W | set | 15 | |

b) Předmět díla dále zadavatel doplňuje o část, která je vymezena projektovou dokumentací „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce kotelny, větev ÚT - chodby“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměř, kterou vypracovala projekční firmou Filip Marek, Brněnská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou v říjnu 2015.

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr a doplňující projektová dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele, a to u předmětné zakázky v oddíle Zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem: **Přílohy_k_DI_25.2.2016**.

Soubor obsahuje:

- **Soupis prací s výkazem výměr _25.2.2016** („Soupis prací - Elektro a ZTI“ a „Soupis prací – Větev ÚT“)
- Projektovou dokumentaci pod názvem „**PD NMnM, Větev ÚT – chodby**“.

Celková cena veřejné zakázky uvedena v Krycím listu (příloha č.1 zadávací dokumentace) a v Obchodních podmínkách (příloha č.4 zadávací dokumentace) nabídky **bude součtem obou oceněných soupisů prací**: „Soupis prací - Elektro a ZTI“ a „Soupis prací – Větev ÚT“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 3. 2016 ve 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková