

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 22165/2016

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
9. 3. 2016

Veřejná zakázka: II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022

Dodatečné informace č. 8

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dodatečná informace je poskytována na základě ust. § 49 odst. 2), 3), 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 1:

V ZD je uvedeno, že dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady dle par. 53 odst. 1, písm. a - k) zákona předložením čestného prohlášení. Od nového roku 2016 byly však tyto zákl. kval. předpoklady rozšířeny o písmeno: l) - nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Nahradí zadavatel znění tohoto požadavku na: v souladu s požadavky dle par. 53 odst. 1, písm. a) - l) zákona?

Odpověď na dotaz č.1:

Uchazeči jsou povinni při prokazování základních kvalifikačních předpokladů respektovat požadavky § 53 odst. 1 zákona v plném rozsahu a čestné prohlášení předkládané dle § 62 odst. 2, jakož i další dokumenty k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, předložit v souladu s platnou legislativou, tedy dle § 53 odst. 1, písm. l) zákona

Dotaz č. 2:

Poněvadž máme v úmyslu podat nabídku na výše uvedenou akci, chtěla bych požádat o upřesnění následujícího: - SO 460: jak ocenit tento SO, když vlastník odmítá cenovou nabídku poskytnout. Viz následující citace: dobrý den, vzhledem k tomu, že vynucenou překládku budeme realizovat prostřednictvím našeho dodavatele a máme

uzavřenou smlouvu na realizaci s Krajem Vysočina ze dne 27.1.2016 nebudeme žádnou cenovou nabídku zasílat. Od 1.6.2015 jsou sítě v majetku společnosti ► Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nikoliv společnosti O2.

Odpověď na dotaz č. 2:

Objekt SO 460 je ze stavby vyjmut a je předmětem realizace na smlouvu o přeložce uzavřenou mezi Objednatelem a vlastníkem daného sdělovacího vedení. Objekt SO 460 nebude nabízejícími oceněn a není předmětem nabídky. – viz dodatečné informace zadavatele č. 3 ze dne 15.2.2016.

Dotaz č. 3:

Dotaz: SO 430 a SO 470: podrobný soupis prací k těmto položkám je ve zvláštní příloze v needitovatelném .pdf souboru. Má být přiložen do cenové nabídky k oceněnému soupisu prací (pak by musel být vyplněn ručně a nemohl by být odevzdán elektronicky ve formátu XC4) nebo stačí ocenění pouze položky č.1 v celkovém soupisu prací bez podrobné přílohy?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel v příloze této informace poskytuje k případnému využití soupis prací pro SO 430 a SO 470 ve formátu xls. Uchazeči mohou využít tyto dokumenty substitučně k dříve poskytnutým soupisům ve formátu pdf.

Dotaz č. 4:

Dotaz: SO 124: v PD je navržen podsyp drenážního trativodu a jeho zásyp, ale neodpovídá tomu žádná položka. Je to součástí pol.č.14?

Odpověď na dotaz č. 4:

Tyto práce a materiály jsou součástí položky č. 21263. (viz technická specifikace položky soupisu prací)

Dotaz č. 5:

Dotaz: SO 170: v PD je zmiňována ochranná stěna z prefabrikovaných L profilů výšky 3m, ale v soupisu prací tomu neodpovídá žádná položka (ani dodávka a montáž ani demontáž). Dodá ji objednatel?

Odpověď na dotaz č. 5:

Tyto konstrukce jsou zahrnuty v položce 33412a soupisu prací objektu SO 170.

Dotaz č. 6:

Dotaz: - SO 201:

1 v PD je zmiňován asfaltový nátěr proti zemní vlhkosti v místech kde není izolace z AIP, ale v soupisu prací tomu neodpovídá žádná položka. Je to obsahem položky č. 69?

2. v PD je zmiňováno svodové potrubí z nerezového materiálu s tím, že tomuto materiálu musí odpovídat i použité odvodňovače. Opravdu jsou i mostní obrubníkové odvodňovače uvažovány z nerez, běžné jsou z litiny?

Odpověď na dotaz č. 6

1 – Ochranné nátěry proti zemní vlhkosti v podobě Np+2xNa jsou vždy v soupisu prací součástí položek daných betonových konstrukcí. Zde tedy v položkách: 272325 a 333325.

2 – Odvodňovače chodníkové se uvažují z litiny.

Dotaz č. 7:

Dotaz: SO 250:

1. v PD je zmiňován asfaltový nátěr proti zemní vlhkosti v místech kde není izolace z AIP, ale v soupisu prací tomu neodpovídá žádná položka. Je to obsahem položky č. 26?
2. v PD je zmiňována úprava profilu stávajícího rigolu s osazením žlabovek, ale v soupisu prací tomu neodpovídají žádné položky. Je to obsahem nějaké jiné položky nebo jiného objektu?

Odpověď na dotaz č. 7

- 1 – Ochranné nátěry proti zemní vlhkosti v podobě Np+2xNa jsou vždy v soupisu prací součástí položek daných betonových konstrukcí. Zde tedy v položkách: 272324 a 333324.
- 2 – Do soupisu prací a výkazu výměr je nově doplněna u tohoto stavebního objektu chybějící položka č. 935212 s celkovou výměrou 27,0 m. – viz nově poskytnutý výkaz výměr pro SO 250 v příloze této informace.

Dotaz č. 8:

Zadavatel v DI poskytl pomocný výkaz výměr pro ocenění elektro položek. Forma zpracování souborů velice ztěžuje jeho praktické použití. Je možné tyto výkazy poskytnout ve formátu XML (XC4), případně XLS, ale s použitím formátování sloupců.

Odpověď na dotaz č. 8

Viz odpověď na dotaz č. 3 této informace.

Dotaz č. 9:

V dokumentaci není řešeno ochranné opatření proti účinkům bludných proudů dle TP 124, doplní objednatel dokumentaci a položku ve výkazu výměr na tyto práce?

Odpověď na dotaz č. 9

Ve stavebním objektu SO 201 je navrženo opatření plynoucím z TP 124 pro stupeň prostředí 4. V soupis prací je položka navržena 02861 stavebního objektu SO 201. V této položce jsou zahrnuty veškeré popsané práce na daném objektu v souladu s TP 124 včetně popsaných měření.

Dotaz č. 10:

Dle vyjádření (ze dne 21.9.2015) Ing. Lubomíra Pospíchala, starosty obce Okrouhlice, k projektové dokumentaci je uvedeno, že není nutné realizovat 1. etapu přeložky rozhlasu (SO 470). V technické zprávě, která byla poskytnuta zadavatelem je uvedeno (viz níže) :

„6. Majetkoprávní projednání

Nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho

předání a toto vlastníkem potvrdí svým podpisem. Přeložka zařízení ve správě obec Okrouhlice bude provedena na základě právoplatného územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části.“

Ve výkazu výměr (VV_SO 470) je uvedeno (viz níže):

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ	KS	1,00	0,00 Kč
---------------------------------	----	------	---------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	KS	1,00	0,00 Kč
---	----	------	---------

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	KS	1,00	0,00 Kč
--	----	------	---------

POPLATKY

955366 Náhrada vlastníků za VBŘ	JV	1,00	0,00 Kč
---------------------------------	----	------	---------

Nebylo by vhodné část 1. etapy vyloučit z nabídky a ponechat pouze část 2. etapy? Mohl by zadavatel upřesnit uchazečům tuto situaci ?

Odpověď na dotaz č. 10

Zpracovatel projektové dokumentace se dohodl s investorem, že bude přeložka rozhlasu v 1. Etapě realizována. Nabízející provede ocenění předloženého soupisu prací včetně 1. Etapy.

Další dodatečné informace zadavatele:

S ohledem na obsah uvedené informace zadavatel dále mění lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek.

Článek 15. (Datum, hodina a místo pro podání nabídek) uvedený v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace zakázky zní nově: **Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 21. 3. 2016 do 12:00 hod.** Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8:00 hod. do 13:00 hod., v pondělí a ve středu do 17:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídky do 13:00 hod.

Článek 16. (Místo a datum otevírání obálek) uvedený v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace zakázky zní nově: **Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 21. 3. 2016 v 12:01 hod. zasedací místnost C. 2.26.** Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže dokladem totožnosti a plnou mocí podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

Ing. Pavel Hamáček
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství