

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne 21. 4. 2016	Číslo jednací KUJI 34358/2016	Vyřizuje/telefon Mgr. Tvrzová/kl. 218	V Jihlavě dne 25. 4. 2016
--	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 631308

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce vytápění, Školní“

– dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V PD D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ – na výkrese D.1.4.2-06_Dispozice vytápění_OB2 (p.č.865).pdf je sdružený rozdělovač sběrač – kde poslední hrdlo je DN80 – ale na detailu je poslední hrdlo DN65? Tak co je správně?

Odpověď:

Hrdlo na rozdělovači je DN65, za kterým je redukce na DN80 a zbytek rozvodu je veden z důvodu tlakové ztráty potrubím DN80.

Dotaz č. 2:

Demontovaný materiál zůstane zhotoviteli nebo zadavateli?

Odpověď:

Demontovaný materiál je majetkem zadavatele. Bude zhotovitelem tříděn na recyklovatelný a nerecyklovatelný. Následně recyklovatelný odvezen do sběrného dvora a o výtěžek z prodeje druhotných surovin bude ponížena cena položky za uložení odpadu ve zjišťovacím protokolu za daný měsíc. Nerecyklovatelný materiál bude uložen na skládku.

Dotaz č. 3:

Je možné zaměnit předepsaný výrobek za jiný, srovnatelný stejné kvality ale jiného výrobce?

Odpověď:

V knize standardů jsou jasně specifikovány vlastnosti a parametry použitých zařízení včetně vzhledu. V knize standardů je u hlavních zařízení i ilustrační obrázek nebo náčrtek zvoleného výrobku, nicméně není zde uveden odkaz na výrobce zařízení. Zhotovitel je proto při vlastní realizaci vázán danými technickými parametry, nikoli konkrétním výrobkem. V kompetenci zadavatele je, aby ve spolupráci s technickým dozorem použitý výrobek posoudil a případně odsouhlasil.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina