



AF-CITYPLAN s.r.o.
Praha
došlo dne: 25/11/14
č.j.: 4884/14
přiděleno: Vyšmařil

AF-CITYPLAN spol. s r.o.
Jindřišská 17/889
110 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1070382481

Zděněk Jirout / 462112164

Pardubice/20.11.2014

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: **III/34742 křiž. 34740 – Bojiště – křiž. 13016** (dále jen stavba).

S projektovou dokumentací stavby souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

- Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 33 3302, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Parkovací stání vozidel (parkoviště) nebude umístěno pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2,0 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 22 (35) kV.

V případě, že záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení tak je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb.

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz

<http://www.cezdistribuce.cz/cs/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html>

Informace o existenci sítí (o průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <http://geoportal.cez.cz> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň