




**IS engineering  
s.r.o.**

**Došlo: 27 -11- 2014**

**Podpis:**

  
849/14

IS engineering s.r.o.

Dopis

**Váš dopis**

**Naše značka** 700369/14-POS

**Vyřizuje** Pavel Markus | pavel.markus@o2.cz  
T 541 131 489

**Datum** 27.11.2014

**Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)**

**stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti O2 Czech Republic a.s.**

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 700369/14 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: III/35429 Zahradiště - Bohdalov  
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Řešení střetu:

V místě křížení komunikace s trasou podzemních VSEK v obci Zahradiště je nutné prodloužit stávající chráničku na PVSEK min. 0,5 m a komunikaci. K prodloužení musí být použit stejný typ chrániček, jako jsou chráničky stávající (např. půlené chráničky AROT) a chráničky na sebe musí plynule navazovat. Místo napojení musí být řádně obetonováno. Pod komunikací musí být dodrženo min. krytí chrániček 0,9 m. V případě nedostatečného krytí je nutné PVSEK zahloubit.

Další podmínky viz. vyjádření o existenci PVSEK č.j. 700369/14.

  
**Pavel Markus**

Specialista pro ochranu sítě  
O2 Czech Republic a.s.

