



Renáta Hamplová
referent inženýringu
AF-CITYPLAN s.r.o., středisko
inženýringu, kontroly a koordinace
Jindřišská 889/17 | 110 00 Praha 1 | Česká
republika

Váš dopis

Naše značka

POS-524417/15-Pyr.

Vyřizuje

Eva Pyroutková, 602 428 844

Datum

27.3.2015

PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ **společnosti O2 Czech Republic, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na
VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti O2 Czech Republic, a.s. vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j.
524417/15 ze dne 5.2.215 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: III/0394 Nový Svět – Spělov – křiž. II/639

Stavebník: CITYPLAN spol. s.r.o.

Katastrální území: Batelov, Dolní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov

Řešení střetu:

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené se zvýšenou ochranou případně s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic, a.s.

Navrhovaná stavba – jedná se o obnovu asfaltového souvrství ve stávající trase komunikace - bude v místě křížení či souběhu se stávající trasou podzemního vedení sítě elektronických komunikací v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005 a případná zvýšená ochrana tvořená betonovým žlabem bude dotčené místo přesahovat nejméně 1 m na každou stranu. Upozorňuji na skutečnost, že v zájmovém území stavby se nachází i nezaměřená trasa podzemního vedení sítě elektronických komunikací v naší správě. Tato trasa je zakreslena pouze orientačně, pro upřesnění její polohy je nutné vytýčení nebo nasondování. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před záhozem přizvete našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
786

Eva Pyroutková
Středisko ochrany sítě

O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 – Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336