



The energy to lead

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 889/17  
11000 Praha

naše značka  
5000873829

vyřizuje  
Martina Pýchová

Věc:

**III/0394 Nový Svět - Spělov - křižovatka II/639.**

K.ú. - p.č.: Kostelec u Jihlavy, Batelov, Dolní Cerekev, Spělov

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený JMP DS, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko JMP DS, s.r.o., OROSS Jihlava (Martina Pýchová, tel. 532228294):

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete požádat na emailové adrese: [gis.data@rwe.cz](mailto:gis.data@rwe.cz)

Stanovisko OOSS VTL (Bohuslav Hubička, tel. 532227264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v trase opravy krytu silnice III/0394 (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Tento VTL plynovod kříží uvedenou komunikaci. Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Při realizaci opravy krytu silnice požadujeme dodržet následující podmínky:

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu);
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět ručně;
- povrchové úpravy silnice v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) neprovádět vibrační technikou;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- po dobu opravy požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.rwe.cz/cs/ds/3652/](http://www.rwe.cz/cs/ds/3652/).

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s opravou krytu silnice III/0394 Nový Svět - Spělov souhlasíme.

datum 09.12.2013  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Praha  
došlo dne: 12.12.13  
č.j.: 3927  
přiděleno: Lymalel

JMP DS, s.r.o.

Plnářenská 499/1  
602 00 Brno-střed  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 24850756  
DIČ: CZ24850756

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 80638  
11.10.2013

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 117502813  
Kód banky: 0300