



Základní údaje:  
Prostory z hlediska úrovně el.proudění: nebezpečné  
Střídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C

Námrazová oblast: N2

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízení do 1000V i nad 1000V:

- polohou, dle PNE 33 0000–1, čl.3.2.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000–1, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorech nebezpečných:

- na straně NN – automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000–1, čl. 3.3.3.2
  - polohou, dle PNE 33 0000–1, čl. 3.3.2.1
  - izolací, dle PNE 33 0000–1, čl. 3.3.2.3
- Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
- stanovuje PNE 330000–2, tabulka č.5 a č.6

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vyčištění.

Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v rostlém terénu (výkop 30x80 a 50x80)  
Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v chodníku (výzd) 30x30 (výkop 35x50 – 30x80 – 50x80)  
Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v betonovém chodníku (výzd) (výkop 30x80 a 50x80)  
Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v osiřatové výzd (výkop 30x80 a 50x80)  
Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v komunikaci z osiřat (výkop 50x120)  
Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v chodníku (výzd) ze ZD (výkop 30x80 a 50x80)

PROJEKTANT :	ING. PAVEL ŠEDIVÝ, AUTODVOŘÁKA	ING. PAVEL ŠEDIVÝ
INVESTOR :	675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 89 KŠÚS VYSOČINY, KOSOVSKA 1122/16 596 01 JHLAVA	PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB ADVOKÁTA 89, NÁMĚŠŤ N. OSILAVOU e-mail : sedivypavel@seznam.cz IČO : 65 78 83 11
MÍSTO STAVBY :	K.Ú. OCMANICE P.Č. 363	PARC. : TEL.:568 623428 MOB.:608 706 390
NÁZEV AKCE : PŘÍSTŘEŠEK NA POSYPPOVÝ INERTNÍ MATERIÁL V AREÁLU KŠÚS NÁMĚŠŤ NAD OSILAVOU		
MĚŘÍTKO :	1 : 500	FORMÁT : A4
DATAUM :	10/2015	Č.ČAK.: 505-15
VÝKRES :	CELKOVÁ SITUACE	STUPEŇ : PSP Č. VÝKRESU : 01