

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 3

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

Název veřejné zakázky: **Sklady posypového materiálu**

Evidenční číslo VZ: P-ST-3-2016

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dotaz č. 3/1**I. Humpolec :**

1. V dodatečných informacích č. 1 byla ve výkaze výměr zrušena položka, která se týkala přemístění stávající násypky ...
V novém výkazu u objektu 01-01 Stav. tech. část ovšem zůstaly ještě dvě položky, které se týkají prací spojených s násypkou. Neměly by být také zrušené ? Jedná se o tyto položky :

2	K	10002	Vyřezání a vybourání stávající zpevněné asfaltové plochy a odkopávky pro novou násypku, odvoz a likvidace sutě a asfaltu	kus	1,000
---	---	-------	--	-----	-------

15	K	500001	Obnova zpevněných ploch po vybourané násypce	kus	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Případně prosím o upřesnění, co do položek napočítat.

Dodatečná informace č. 3/1

pol. 2: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol. 15: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol. 25: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

Dotaz č. 3/2**II. Třešť**

1. Ve výkaze výměr v objektu 01-01 Architektonická část se v odd. 9 nachází pol. č. 22 :

22	K	900002	DMTZ stávající opěrné stěny z ŽB silničního prvku, posunutí a nové osazení a úpravy podkladních vrstev	kus	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Bylo by možné tuto položku blíže specifikovat ?

2. Ve výkaze výměr v objektu 01-01 Architektonická část se v odd. 9 nachází pol. č. 23 :

23	K	900004	Vybourání stávající nakládací rampy	kus	1,000
----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------

Opět prosíme o upřesnění, co máme v položce ocenit.

3. Ve výkaze výměr v objektu IO-01c Sadové úpravy se nachází pol. č. 19 :

19	K	90001	M+D keřů - doplnění v provedení dle stávajících keřů	m2	120,000
----	---	-------	--	----	---------

Lze upřesnit počet a případně druh ? Na 120 m2 lze zasadit libovolné množství keřů.

Dodatečná informace č. 3/2

01-01

pol.2: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol.6: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol.7: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol.22: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol.23: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

IO-01C

pol.19: dopsáno neoceňovat, provede zadavatel

pol.20: dopsáno neoceňovat, provede zadavatel

Dotaz č. 3/3

Velké Meziříčí

pol. 122 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie

- Nopovou fólii není možné spojovat takovým způsobem, aby fungovala jako ochrana proti tlakové vodě. Vzhledem k tomu, že se nenapojuje na vodorovnou hydroizolaci, tak jako ochrana proti vodě fungovat ani nemůže. Bude mít tedy funkci pouze mechanické ochrany a drenážní funkci?

pol. 129 Trapézový plech s vlnou 35mm – stěnový

pol. 135 Trapézový plech s vlnou 160mm

- Jaká má být tloušťka plechu? Jaká má být povrchová úprava líce a rubu plechu?

Dodatečná informace č. 3/3

pol. 122: Nopová folie bude mít funkci pouze ochrannou a drenážní. Položka 122 je v rozpočtovém programu takto pojmenována, ale nejedná se o tlakovou izolaci.

pol. 129: trapézový plech 35/207/0,6 – Líc: povrchová úprava polyestersat - RAL 9002, Rub: ochranný lak, upřesněno v novém soupisu prací

po. 135: trapézový plech 160/250/1,0 – Líc: povrchová úprava polyestersat - RAL 9002, Rub: ochranný lak, upřesněno v novém soupisu prací

Dotaz č. 3/4

Humpolec

01_01 - Stavebně technické řešení

pol. 41 M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu

- Jaká má být tloušťka plechu? Jaká má být povrchová úprava líce a rubu plechu?

02_01 - Stavebně technické řešení

pol. 20 M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu

- Jaká má být tloušťka plechu? Jaká má být povrchová úprava líce a rubu plechu?

Dodatečná informace č. 3/4

pol. 41: je upřesněno v novém soupisu prací

pol. 20: je upřesněno v novém soupisu prací

Dotaz č. 3/5

Třešť

01-01 - Architektonicko - stavební řešení

- Poplastované trapézové plechy opláštění stěn a střechy kombinujete s podokapním žlabem a svody, které jsou z Pz plechu. Je to záměr nebo chyba?

Dodatečná informace č. 3/5

poplastované plechy: dle technické zprávy D1.1. jsou žlaby a svody poplastované (s povrchovou úpravou)

Dotaz č. 3/6

Náměšť nad Oslavou

pol. 45 Profil trapézový BTS 250/160x1

pol. 46 Profil trapézový BTS 35/207x0,6

- Jaká má být povrchová úprava líce a rubu plechu?

Dodatečná informace č. 3/6

pol. 45: dle technické zprávy D 1.2. jsou trapézové plechy s lakovaným povrchem, trapézové plechy v=160 mm, tl. plechu 1 mm, povrch oboustranně Polyestersat 25 mikro, je upřesněno v novém soupisu prací

pol. 46: dle technické zprávy D 1.2. jsou trapézové plechy s lakovaným povrchem, trapézové plechy v=35 mm, tl. plechu 0,5 mm, povrch oboustranně Polyestersat 25 mikro, je upřesněno v novém soupisu prací

pol. 36: položka byla přidána, jedná se o položku s nulovou MJ, která upřesňuje popis klempířských prvků, dle rozpočtáře nešlo jinak dopsat upřesnění povrchové úpravy

Dotaz č. 3/7

Telč

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

- Poplastované trapézové plechy opláštění stěn a střechy kombinujete s oplechováním římsy, které je z Pz plechu. Je to záměr nebo chyba?

Dodatečná informace č. 3/7

poplastované plechy: dle technické zprávy D1.1. jsou žlaby a svody poplastované (s povrchovou úpravou).

Dotaz č. 3/8

část II. Přístřešek na posypový materiál Humpolec:

Bylo by možné blíže specifikovat položky, které se týkají násypky v Humpolci? (chybí parametry)

2	K	10002	Vyřezání a vybourání stávající zpevněné asfaltové plochy a odkopávky pro novou násypku, odvoz a likvidace sutě a asfaltu	kus	1,000
---	---	-------	--	-----	-------

15	K	500001	Obnova zpevněných ploch po vybourané násypce	kus	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Dodatečná informace č. 3/8

pol. 2: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

pol. 15: byla vyřazena ze soupisu prací, provede zadavatel

Na základě Dodatečných informací č. 3 zadavatel poskytuje **nové soupisy prací pro uvedení nabídkové ceny pro části I, II, III, IV a V**, které jsou přílohou těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám poř. č. 3 a nahrazují tak **stávající soupisy prací, které jsou součástí projektových dokumentací a dodatečných informací č. 1.**

Přiložené soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné.

Nové přílohy jsou uchazečům poskytnuty v elektronické podobě uveřejněním u veřejné zakázky na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Datum uveřejnění a odeslání dodatečných informací:

14. 07. 2016



Ing. Jan Míka

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

