

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 247 / 16 / 899**Adresát:**

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 247 / 16 / 899

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Palackého 48


Pelhřimov

Název akce: Rekonstrukce ÚT a ZTI BD čp. 383 ŠS v Humpolci, Čejovské ul.**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět situaci navržené plynovodní přípojky v Humpolci ze stávajícího plynovodu v Čejovské ulici po pozemcích p.č. 1620, 1621 do bytového domu ŠS na pozemku st.p.č. 540 u Dusilovského rybníka s informativním zákresem vodovodního a kanalizačního řadu v oblasti vyznačeného zájmového území výše uvedené stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Humpolci p. Veleta. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : PD**Datum:** 25.4.2016**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 25.4.2016

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát