

Vážená paní  
Petra Hušková, ing.  
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
Palackého 48  
393 01 Pelhřimov

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Správa sítě plyn  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
www.eon.cz

Jiří Vacek  
T +420-606 660 944  
F +420-565 314 489  
jiri.vacek@eon.cz

Naše značka: P 2016/04

Pelhřimov, 23.5.2016

**Stanovisko k projektové dokumentaci na akci:**  
**ŠS Humpolec – rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům čp. 383, Dusilov,**  
**stav. objekt na p.č. 540 v k.ú Humpolec**  
**- NTL plynovodní přípojka -**

**Investor:** Kraj Vysočina, Žižkova 37, 587 33 Jihlava

**Smlouva o připojení OPZ k distribuční soustavě č. 15005805**  
**Stupeň PD: DUS**

Předložený projekt řeší návrh NTL plynovodní přípojky pro objekt na stav. p.č. 540 v k.ú. Humpolec (Dusilov čp. 383).  
Nápojení přípojky bude provedeno na potrubí z IPE d 90, které je v majetku Kraje Vysočina. K možnému nápojení byl vydán písemný souhlas majitele plynovodu ze dne 17.5.2016. Vlastní nápojení bude provedeno přes odbočkový navrtávací T-kus 90/63. Délka ležaté části přípojky z IPE d 63 k pilíři bude cca 16,5 m a svislá část k HUP bude cca 1,7 m. Změna směru přípojky z vodorovného do svislého směru, bude pomocí kolena d 63/90°. Na konci přípojky, v nově zřízeném pilíři na hranicích pozemku, bude osazen HUP – k.k. DN 50, pod kterým bude přechodka ISIFLO DN d 63/DN 50 – vnější závit. Pilíř bude přístupný z veřejného pozemku. V pilíři, za HUP, bude rozebíratelný spoj a za ním bude potrubí svedeno zpět do země a dále bude přecházet k objektu na st. p.č. 540, kde bude osazeno pět plynoměrů (3 plynoměry budou umístěny v prostoru pod schodištěm, kde budou chráněny proti neoprávněné manipulaci a další dva plynoměry budou umístěny v nise v obvodovém zdivu. Nika bude opatřena dvířky se zámkem na univerzální klíč). Ležatá a svislá část přípojky bude uložena v ochranné trubce HEKAPLAST dle technické instrukce. Pilíř pro HUP musí být vybudován před výstavbou přípojky. Vstup přípojky do pilíře bude z levé

Jednatelé:  
Michael Fehn  
Radek Lucký  
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 25733591  
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1703621/0100

strany a proto musí být ponechán v základech pilíře volný prostup tak, aby svislá část přípojky byla vedena, od levé vnitřní strany pilíře, cca 15 až 20 cm. Dvířka pilíře budou opatřena zámkem na universální klíč.

Při výstavbě NTL přípojky musí být dodrženy **Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek**, které jsou uloženy na adrese: [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz). Dále musí být dodrženy **podmínky uvedené ve smlouvě o připojení OPZ k DS č. 15005805**.

**POZNÁMKA:**

Vnitřní rozvod plynu za HUP nebyl a nebude posuzován, za věcnou správnost odpovídá projektant a následně montážní firma.

**Vlastní přípojka začíná odbočením z hlavního řádu a je ukončena HUP, který je již ve vlastnictví odběratele. Potrubí za HUP vč. je již odběrné plynové zařízení odběratele. Součástí OPZ je i pilíř na hranicích pozemku.**

Výstavbu NTL přípojky je možné objednat u E.ON Servisní, s.r.o. (Pavel Skalník, tel. 606660943).

**Příloha:**

- 1) Žádost o odkup plynárenského zařízení - VZOR

PS: V případě dotazů ohledně budoucích smluv o zřízení věcného břemene se prosím obraťte na ing. Bauerová Žaneta, tel. 386 108 124.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



**E.ON Česká republika, s.r.o.**  
Správa sítě plyn  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice

095