

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Prosíme o upřesnění varianty (požadovaných parametrů) svítidel pro správné ocenění. V seznamu strojů a zařízení jsou u konkrétních svítidel uvedeny různé varianty, které se ale liší cenou.

ODPOVĚĎ 1

Byl upraven Seznam strojů a zařízení, kde myšlená varianta je zvýrazněna žlutě. Zadavatel předává jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený Seznam strojů a zařízení a technické specifikace.

DOTAZ 2

Prosíme o parametry, popřípadě katalogového listu, svítidel s označením "F" - LED noční svítidlo, "NP1" - nouzové nástěnné svítidlo, "NP2" - nouzové závěsné svítidlo.

ODPOVĚĎ 2

Do seznamu strojů a zařízení byla přidána svítidla N1, N2 a F. Zadavatel předává jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený Seznam strojů a zařízení a technické specifikace.

DOTAZ 3

V dodané projektové dokumentaci chybí výkresy rozváděčů. Prosíme o dodání výkresů, popřípadě přístrojové náplně rozváděčů.

ODPOVĚĎ 3

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 499/2006 a jejího pozdějšího znění 62/2013. Tato vyhláška nevyžaduje dokumentaci rozvaděče. Toto je záležitostí realizační dílenské dokumentace.

DOTAZ 4

Zadavatel v bodě 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY uvádí mj. následující požadavky:

6.1.2.2. Specialista VZT

- zkušenosti v obdobné funkci na nejméně 2 zakázkách pozemního stavitelství v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH u každé z nich, a jejichž součástí byly realizace VZT

6.1.2.3. Specialista elektro

- zkušenosti v obdobné funkci na nejméně 2 zakázkách pozemního stavitelství v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH u každé z nich, a jejichž součástí byly realizace elektroinstalace

Chápeme správně, že požadavek na splnění finančního limitu se váže toliko k celkovému objemu referenční zakázky a požadavek na objem prací v oboru VZT, respektive elektroinstalace není stanoven?

ODPOVĚĎ 4

Ano, uchazeč chápe správně. Požadavky ne splnění technického kvalifikačního předpokladu osob Specialista VZT a Specialista elektro budou splněny mj. zkušeností těchto osob v obdobných funkcích na zakázkách pozemního stavitelství v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH u každé z nich, přičemž jejichž součástí byly realizace VZT/elektro. Limit prací spojených s realizacemi VZT/elektro u těchto referenčních zkušeností zadavatel nijak nestanovil. Zadavatel má za to, že na stavbách v celkovém finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH a více, jejichž součástí realizace byla i realizace těchto profesí, jsou tyto práce vždy v míře takové, aby prokázaly zkušenost osob v takové míře, která je pro zadavatele dostatečná.

DOTAZ 5

Jaká je požadována nosnost a pohon zdvižné plošiny?

195	933	33099902 SPC	D+M Zdvižná vertikální plošina - Specifikace dle PD	sada	1,00
			" Rozměry šachty 2540x1640mm, zdvih 1,7m "		1,00

ODPOVĚĎ 5

Nosnost plošiny 1000kg pro nerovnoměrně uložený náklad. Vertikální hydraulická nůžková plošina.

DOTAZ 6

Požadujeme upřesnění specifikace Vany mobilní ošetřovatelské:

82	725	725999118 SPC	D+M Vana mobilní ošetřovatelská - Specifikace dle PD - (TP D.1.4.1.c. - TL VM)	soubor	2,00
----	-----	------------------	--	--------	------

		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "		
--	--	--	--	--

V Seznamu strojů a zařízení – KML jsou uvedené možnosti dodávky:

- S přívodem vody bez baterie
- S dvoupákovou baterií a ruční sprchou
- S jednopákovou baterií a ruční sprchou
- S baterií řízenou termostatem a ruční sprchou
- S baterií řízenou termostatem, ruční sprchou a dezinfekčním systémem
- S baterií řízenou termostatem, ruční sprchou, dezinfekčním systémem a teplovzdušným hydromasážním systémem

Kterou z těchto variant máme uvažovat?

ODPOVĚĎ 6

Specifikace vany – vana s baterií řízenou termostatem, ruční sprchou, dezinfekčním systémem a teplovzdušným hydromasážním systémem.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 29.12.2016 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 29.12.2016 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:
Příloha č. 1 DI 3 - SEZNAM STROJU A ZARIZENI

V Brně dne 31. 10. 2016