

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne
8. 9. 2016

Číslo jednací
KUJI 85256/2016

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
10. 11. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 643920

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“

– dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení dodavatelé,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Pásový obloukový světlík ozn. 114 Vnější výplně otvorů není blíže specifikován parametry součinitele prostupu tepla U. Je možné použít jakýkoli světlík bez ohledu na tento parametr?

Odpověď:

S ohledem na sílu polykarbonátových víceštěnných desek tl.10mm (šířka světlíku pouze 1200mm) výrobci u těchto desek neuvádějí součinitel prostupu tepla. Je nutné dodržet podrobnou specifikaci pozice 114.

Dotaz č. 2:

Vnitřní dveře s ozn. č. 11 nejsou obsaženy ve výkazu výměr ani projektové dokumentaci, pouze ve výpisech vnitřních výplní otvorů jsou uvedeny v počtu 1 ks, vnitřních dveří pozice č. 10 je ve výkrese o 1 kus více, tedy 10 ks. Prosíme o upřesnění vzhledem k rozdílné specifikaci těchto dveří.

Odpověď:

Byla provedena drobná úprava v soupisu prvků. Vnitřní dveře, pozice 11 – 1ks byly ze soupisu prvků přesunuty k vnitřním dveřím, pozice 10, tzn. celkem 10ks (dříve 9 ks) – viz opravený list č. 3, který tvoří přílohu těchto informací.

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zůstává nezměněn – viz řádek č. 377, záložka 1 - stavba.

Dotaz č. 3:

Chtěli bychom upozornit na poměrně nevhodné osazení všech dveří panikovými hrazdami s povrchovou montáží (i když tato varianta má garantovaný největší počet otevíracích cyklů - 2 000 000). Problémem jsou však vnější štíty s klikou (při otevírání dveří ven se za ně stále "tahá"), dále jsou opatřeny tzv. antivandal pojistkou (při silném tlaku 4x je pojistka stržena a je nutná výměna celého štítu. Panikové hrazdy nejsou vůbec vhodné pro běžné otevírání dveří, při použití na tomto typu objektu budou neustále poškozené.

Dveře z pol. 112 nebudou běžně vůbec používány, dále bude nutné napájení ze záložního zdroje, protože při výpadku proudu by došlo k jejich otevření. Je nutné si uvědomit, že po každém jejich otevření je nutné "zpětné napnutí samozavíračů. Prosím o vyjádření k tomuto navrženému řešení, popřípadě uvážení změny řešení s ohledem na budoucí fungování.

Odpověď:

Panikové hrazdy – osazení dveří panikovými hrazdami vychází ze zpracovaného požárního bezpečnostního řešení objektu. V současné době má škola osazeny dveře na únikových cestách panikovými hrazdami s povrchovou montáží, takže projektant vycházel ze stávajícího řešení. Uchazeč správně upozorňuje na provoz ve škole, a proto je nutné osadit dveře s panikovými hrazdami vnějšími štíty pro frekventované prostory (např. ASSA ABLOY – PR2E00).

Vnější dveře pozice 112 budou sloužit jako únikové a jako přirozený přívod vzduchu do CHÚC „A“, platí i pro pozici 15. Dveře v poloze „zavřeno“ jsou udržovány nízkonapěťovými magnety (součást samozavíračů s koordinací pohybu zavírání v liště) a ovládány pomocí EPS.

V případě vyhlášení požáru nebo evakuace na základě pokynu EPS budou samozavírače uvolněny. Otevření dveří proběhne i na základě manuálních tlačítek, které jsou součástí EPS. Kontakty napájí EPS a není nutný náhradní zdroj. Při výpadku el. proudu nedojde k samovolnému otevření těchto dveří.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace mají pouze vysvětlující charakter a nemění zadávací podmínky, zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina