

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Všechny monolitické konstrukce, kromě opěrných zdí jsou ve výkazu výměr D. 1.1.ASR specifikovány vždy betonem, bedněním a výztuží. Opěrné zdi „objekt SO 01 D. 1.1.ASR (pol. 15, 16)“ nemají ve výkazu položky pro zřízení a odstranění bednění. Budou tyto položky doplněny?

ODPOVĚĎ 1

Tyto práce zahrnují již položky 12 a 13 soupisu prací D.1.1.ASR, tyto položky se týkají všech monolitických stěn.

DOTAZ 2

Je u zateplovacího systému ETICS požadováno splnění kvalitativní třídy A? Jaká je požadována finální vrstva (vnější omítka)?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel požaduje systém ETICS s certifikací ETA, kvalitativní třída není stanovena (postačuje certifikace).

Skladba finálního souvrství na tepelné izolaci:

- armovací minerální hmota s alkalivzdornou armovací síťovinou
- plněný pigmentovaný mezinátěr na disperzně-silkátové bázi
- organická silikonově pryskyřičná vrchní omítka obsahující vlákna zabráňující vzniku mikrotrhlin a s přísadou proti vzniku plísní, řas a hub, s odolností proti zašpinění (vysoká odpudivost proti dešti)

V soklové části nutno omítku doplnit o impregnující bezbarvý hydrofobizační nátěr.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **11. 01. 2017** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **11. 01. 2017** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 21. 11. 2016