

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis	Číslo iednací KUJI 87851/2016	Vvřizuie/telefon Bc. Jitka Mikésková/kl. 415	V Jihlavě dne 21. 11. 2016
-----------	----------------------------------	---	-------------------------------

**Veřejná zakázka na stavební práce
„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“**

– Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávacím podmínkám dle §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesných dotazů:

Dotaz č.1:

Chybí bližší specifikace VZT jednotky (průtok, tlak,...).

Odpověď:

Parametry VZT jednotky jsou uvedeny v technické zprávě vzduchotechniky (součást uveřejněné projektové dokumentace). Při přívodu / odvodu vzduchu 1550 m³/hod. bude statický tlak jednotky 450 Pa (300 Pa na jednotce - chlazení, ohřev, filtry apod. a 150 Pa na potrubí).

Dotaz č.2:

Přímý výpar do VZT – potřebný chladicí výkon jednotky?.

Odpověď:

Chladicí výkon kompresorové jednotky je uveden v technické zprávě VZT (součást uveřejněné projektové dokumentace), na str. 5) a je min. 7 kW.

Dotaz č.3:

Zařízení 1 - technická zpráva se zmiňuje o protipožárních ventilech, ale výkres a specifikace nikoli?

Odpověď:

Požární ventily jsou zakresleny a popsány ve výkrese č. D.1.4.3.02 (pol. 1.12) v části vzduchotechnika (součást uveřejněné projektové dokumentace).

V rozpočtu jsou pak požární ventily uvedeny v pol. 360.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková