



Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Název veřejné zakázky:	<i>Stavba silážního žlabu</i>
Zadavatel	
Název:	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
IČO :	00072583
Adresa sídla:	Humpolec, Dusilov 384, PSČ 39601
Právní forma:	příspěvková organizace vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou Pr 465
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Jan Mácha, ředitel
Kontaktní osoby:	Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_161.html

Zadavatel, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, ve veřejné zakázce s názvem „*Stavba silážního žlabu*“, poskytuje na žádost dodavatelů, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 2:

„V položkovém rozpočtu v objektu SO 01 p.č. 37 je popisován asfaltový beton tl. 80 mm vč. přísad dle TZ a skladby v PD. V PD ve výkrese řezu AA je uvedeno, že se má jednat o kyselinovzdornou přísadu. Poptání dodavatelé nás žádají o bližší specifikaci. Dle zadaného není možné ocenit.

VV se v uvedené položce dále odkazuje také na technickou zprávu. Zde není o přísadách ani zmínka, ale je zde požadována tloušťka vrstvy 50 mm. Jaká má být tloušťka? Platí uvedených 80 mm?

Vysvětlení č. 2 (odpověď):

Kyselinovzdornou přísadou asfaltobetonu dle výkresu příčného řezu A – A' a položky č. 37 SO 01 soupisu prací se myslí kamenivo (přísada asfaltobetonu) odolné kyselému prostředí, tj. rula nebo žula. Tloušťka platí 80 mm.

Dotaz dodavatele č. 3:

Ve výkazu výměr v stav.od. Dokončovací práce – nátěry je položka Nátěr izolační, v TZ je popsáno že nátěr je trojnásobný, prosím o specifikaci složení barvy nátěru. V PD chybí nátěry zámečnických k-ci a klenpířských prvků prosíme o specifikaci nátěrů.

Vysvětlení č. 3 (odpověď):

Co se týče izolačního nátěru stěn silážního žlabu a taktéž příslušné penetrace, platí specifikace a podmínky dle technické zprávy, čl. 3.6, tedy že se bude jednat o trojnásobný ochranný

izolační nátěr s protikorozivními vlastnostmi a k tomu příslušný penetrační nátěr, oba určené pro prostředí silážního žlabu. Dodavatel zvolí penetraci a nátěr dle výrobce jím dodávaných panelových opěrných stěn. K tomu viz také odpověď na dotaz č. 4 níže.

Co se týče klempířských a zámečnických konstrukcí, zadavatel v položkách SO 01 71, 72 a 79 soupisu prací definoval, že tyto budou s povrchovou úpravou pozinkováním, tedy nebudou opatřeny nátěrem. Zámečnické výrobky – rošt kanálku opatřen pozinkem ani nátěrem není.

Dotaz dodavatele č. 4:

- 1) Prosíme o bližší specifikaci (parametry) navrženého tmele jež má být použit jako výplň dilatačních spár – viz pol. č. 45 ve výkazu výměr 1-SO.1 Silážní žlab 2900m3
- 2) Prosíme o bližší specifikaci (parametry) navržené penetrace pro dilatační spáry – viz. pol. č. 48 ve výkazu výměr 1-SO.1 Silážní žlab 2900m3
- 3) Prosíme o bližší specifikaci (parametry) navržené penetrace a izolačního nátěru povrchu stěn silážního žlabu – viz. pol. č. 81,82 ve výkazu výměr 1-SO.1 Silážní žlab 2900m3

Vysvětlení č. 4 (odpověď):

Pro tmel a penetraci dilatačních spár (pol. 45 a 48) platí specifikace a podmínky dle technické zprávy, čl. 3.5, tedy že se bude jednat o tmel, který bude trvale elastický a půjde o výrobek určený pro výplně dilatačních spár dna silážních žlabů. Styčná plocha bude před tmelením natřena příslušnou penetrací určenou taktéž pro použití při stavbách a pro prostředí silážních žlabů.

Co se týče penetrace a izolačního nátěru stěn silážního žlabu (pol. 82 a 82) platí specifikace a podmínky dle technické zprávy, čl. 3.6, tedy že se bude jednat o trojnásobný ochranný izolační nátěr s protikorozivními vlastnostmi a k tomu příslušný penetrační nátěr, oba určené pro prostředí silážního žlabu. Dodavatel zvolí penetraci a nátěr dle výrobce jím dodávaných panelových opěrných stěn.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Humpolci dne: 24.11.2016

Školní statek, Humpolec,
Dusilov 384
396 01 Humpolec
IČO: 000 72 583

Ing. Jan Mácha
ředitel