

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis	Číslo jednací KUJI 89266/2016	Vvřizuie/telefon Bc. Jitka Mikésková/kl. 415	V Jihlavě dne 24. 11. 2016
-----------	----------------------------------	---	-------------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 643920

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“

– dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

Prosím o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci. V „D-01-01-02 Tech. specifikace“ v kapitole „Okna“ jsou uvedeny tyto požadavky k základním a rozšiřovacím profilům:

- * celoobvodové tepelně izolační nekovové výztuže
- * konstrukční výšku rámu a křídla 80 mm
- * konstrukční hloubku rámu a křídla 80 mm.

Je nutné tyto požadavky přesně dodržet, když ostatní technické parametry oken budou splněny?

Odpověď:

V případě dodržení min. zadaných technickým parametrů oken (vnějších výplní otvorů) je možné konstrukční rozměry i mírně překročit. Je nutné dodržet požadavek na celoobvodové tepelně izolační nekovové výztuže. V technické specifikaci jsou uvedeny min. požadavky na technické parametry jednotlivých vnějších výplní otvorů.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková