

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádám o přesnou specifikaci vnitřních parapetů.

ODPOVĚĎ 1

Viz odpověď na dotaz č. 11 dodatečných informací č. 9, tedy:

4.NP: Dubová spárovka je použita pouze u parapetů oken O111 ve 4.NP - celkem 7 ks.
Spárovka bude lakovaná bezbarvým lakem.

1.PP: Plastový parapet je uvažován v suterénu u oken O-101, celkem 5ks. V místnostech 01.06 a 01.08 je použit ker. obklad.

DOTAZ 2

Žádám o řezy či detaily na fasádu z lakovaného skla, plechového fasádního obkladu a PIR panelů.

ODPOVĚĎ 2

Skladba s obkladem z lakovaného skla:

- Panel z lakovaného skla 6 mm (neviditelné kotvení pomocí nerezových háčků), barva RAL 4002
- Vzduchová mezera min. 30 mm
- Hliníkový rošt - vertikální + hliníkové kotvy
- Tepelná izolace z min. vláken
- Nosná konstrukce (ŽB stěna)

Skladba s plechovým obkladem:

- Hliníkový bondový panel 4mm, barva RAL 7016
- Vzduchová mezera min. 30 mm

- Hliníkový rošt + hliníkové kotvy
- Tepelná izolace z min. vláken
- Nosná konstrukce (ŽB stěna)

DOTAZ 3

V technickém řešení a v půdorysu není zmínka o kačírkovém pásu po obvodu střechy a následně ani okolo odtokových vpustí. Tento pás u vegetačních souvrství plní úlohu dostatečného přitížení skladby proti negativnímu sání větru a následnému podfouknutí a srolování skladby. Dále při přívalových deštích zlepšuje odvod vody z konstrukce a funguje i jako dodatečná zábrana proti případnému splavení substrátu do odtokových vpustí. Ten samý pás by se měl v šířce 30 cm nacházet okolo kontrolních šachtic u vpustí, kde plní tu samou úlohu, jako výše uvedeno. Dále není jasné, jak bude odděleno vegetační souvrství od pochozího chodníku umístěného na terčích. Zda bude použita, aby nedocházelo k splavení substrátu a následně k jeho odtečení do vpustí. Prosím tedy o vyjádření, zda tam bude kačírkový pás nebo jak je to technicky řešeno.

ODPOVĚĎ 3

Kačírkový pás po obvodu střechy a okolo vpustí není požadován. Souvrství s hydroizolací bude mechanicky kotveno do nosné konstrukce a nehrozí tedy riziko poškození účinky sání větru. Budou použity systémové vpusti pro vegetační střechy, jako prevence proti splavení substrátu je uvažováno s přetažením filtrační geotextilie. Vegetační souvrství nebude od pochozího chodníku oddělováno - vrstva substrátu proběhne pod pochozí konstrukcí z dlaždic.

DOTAZ 4

Prosíme o upřesnění zrnitosti (1,5 nebo 2mm) finální povrchové úpravy zateplovacího systému (silikonové omítky) a jejího provedení, zda bude provedena jako hlazená nebo drásaná?

ODPOVĚĎ 4

Je požadována omítka hlazená s velikostí zrna do 1,5mm.

DOTAZ 5

Chceme požádat o bližší specifikaci položek Isonosníků, ve statických výkresech se řeší pouze zatěžovací síly těchto prvků.

62	451999101 SPC	D+M Prvky pro přerušení tepelných mostů - Specifikace dle PD - ISO1	m	32,00
63	451999102 SPC	D+M Prvky pro přerušení tepelných mostů - Specifikace dle PD - ISO2	m	12,00
64	451999103 SPC	D+M Prvky pro přerušení tepelných mostů - Specifikace dle PD - ISO3	m	2,00
65	451999104 SPC	D+M Prvky pro přerušení tepelných mostů - Specifikace dle PD - ISO4	m	8,10

ODPOVĚĎ 5

Uchazeč zvolí konkrétní řešení podle svých zvyklostí a podle požadovaného zatížení. Zadavatel upřesňuje požadavek na požární odolnost r15, který je v souladu s PBR.

DOTAZ 6

Žádáme o jednoznačné zadání hliníkových prvků. V Dodatečných informacích č. 9 v odpovědi č. 4 jsou jiné parametry než v odpovědi na dotaz č. 10. Které parametry U_w jsou platné?

ODPOVĚĎ 6

Požadavek na parametr U_w u výplní otvorů:

- u hliníkových oken parametr $U_w = 1,2$ nebo lepší.
- u dřevěných oken parametr $U_w = 0,7$ nebo lepší.
- u fasádních dveří parametr $U_w = 0,9$ nebo lepší.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 19. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 19. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 30. 11. 2016