

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 11 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádáme o upřesnění podlahových materiálu. Ve výpisu materiálového řešení, položka M02, je dodávka v šířce role 2 metry. Vinyl se nevyrábí v šířích. Má být ceněn materiál PVC nebo vinyl?

ODPOVĚĎ 1

Podlahovina v rolích (označováno obvykle jako PVC podlaha) i podlahovina v dílcích (označováno obvykle jako vinylová podlaha) jsou výrobky z prakticky totožného materiálu. Projekt předpokládá role v šíři 2m - viz technický list A.9.2. (01-D.1.4.9.c.03. technické podmínky).

DOTAZ 2

Ve skladbě chodníku je jako vrchní pochozí vrstva navržen granulátový vsyp. V technické zprávě je uvedeno, že se bude jednat o probarvený granulát, nicméně nikde není stanoveno, jakou barvou má být granulát probarven, popřípadě jakou kombinací barev a v jakém poměru. Žádáme zadavatele o určení tohoto parametru, který má na cenu granulátu veliký vliv.

ODPOVĚĎ 2

Odpočívadla, elipsa - barva oranžová (228 m²).
Ostatní spojovací části chodníků - barva červená (213,2 m²)

DOTAZ 3

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace stavebního objektu IO 02 – Komunikace a zpevněné plochy. V dokumentaci na tento stavební objekt chybí výkres, ze

kterého by byly patrný výškové poměry nivelety komunikace ke stávajícímu terénu. Nutnost těchto výkresů je obzvláště patrná, přihlédneme-li k výkazu výměr, který nerozděluje práce podrobněji, ale spoléhá se na nespécifické agregované položky. Žádáme zadavatele, aby splnil svoji povinnost, dle zákona o veřejných zakázkách a poskytl uchazeči dostatečné podklady pro adekvátní stanovení cenové nabídky

ODPOVĚD 3

Byly doplněny výškové kóty upraveného terénu u zahradních chodníků a zpevněných ploch u vstupu z Husovy ulice. Nové chodníky podél severní a východní fasády budou respektovat stávající výškové uspořádání zpevněných ploch, jelikož navazují na stávající vozovky. Chodník ze západní a jižní strany, lemující zahradu bude výškově přizpůsoben konstrukci vozovky, která je provedena v aktuální etapě výstavby "příprava území". Zadavatel poskytuje uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený výkres Situace zpevněných ploch (IO 02 Komunikace a zpevněné plochy) ve formátu .pdf.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 20. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 20. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

Příloha č. 1 DI 11 - IO02-D.1.4.10.2.b.01. SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH.pdf

V Brně dne 2. 12. 2016