

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 11078/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
7. 2. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. Z2017-002308

„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
– vysvětlení zadávací dokumentace 3

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr – SO 01 – D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU – VV obsahuje položku:

1	790	790999101 SPC	D+M Hliníkové madlo - Specifikace dle PD - HM1	m	170,80
2	790	790999102 SPC	D+M Rohovník- Specifikace dle PD - R1	m	171,50
3	790	790999103 SPC	D+M Ochranný panel - Specifikace dle PD - OP1	m	258,30

SO 01 – D.1.1. ASR – VV

149	922	220999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	sada	1,00
-----	-----	---------------	---	------	------

Jaký je rozdíl v pracích, které mají tyto položky obsahovat? Nejedná se o totéž?

Odpověď:

Nejedná se o totéž - viz předchozí vysvětlení č.j. KUJI 10503/2017 ze dne 3. 2. 2017, odpověď na dotaz č. 9.

Dotaz č. 2:

SO 01 – D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU – VV

4	790	790999104 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový - Specifikace dle PD - HP1	kus	14,00
5	790	790999105 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový (alt. sněhový) - Specifikace dle PD - HP2	kus	1,00

SO 01 – D.1.1. ASR – VV

152	922	220999304 SPC	D+M Hasicí přístroj práškový - Specifikace dle PBR	kus	14,00
-----	-----	---------------	--	-----	-------

Jaký je rozdíl v pracích, které mají tyto položky obsahovat? Nejedná se o totéž?

Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitní položky, a proto nebude dodavatel položku č. 152 oceňovat. Zadavatel provedl úpravu soupisu prací, který předává jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a ve kterém je pol. č. 152 SO 01 - D.1.1.ASR odstraněna.

Dotaz č. 3:

SO 01 – D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU – VV

8	790	790999108 SPC	D+M Tabulka pro požární schémata - Specifikace dle PD - TP1	kus	6,00
9	790	790999109 SPC	D+M Tabulka pro požární poplachovou směrnici - Specifikace dle PD - TP2	kus	3,00

SO 01 – D.1.1. ASR – VV

150	922	220999302 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD	sada	1,00
151	922	220999303 SPC	D+M Bezpečnostní značení a prvky pro požárně bezpečnostní zajištění - Specifikace dle PD	sada	1,00

Jaký je rozdíl v pracích, které mají tyto položky obsahovat? Nejedná se o totéž?

Odpověď:

Nejedná se o totéž – viz předchozí vysvětlení č.j. KUJI 10503/2017 ze dne 3. 2. 2017, odpověď na dotaz č. 10.

Dotaz č. 4:

SO 01 – D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU – VV

6	790	790999106 SPC	D+M Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace dle PD - H	kus	7,00
---	-----	---------------	---	-----	------

SO 01- D.1.4.ZTI – VV

66	725	725999105 SPC	D+M Hydrantový systém - Specifikace dle PD - H	soubor	7,00
----	-----	---------------	--	--------	------

Jaký je rozdíl v pracích, které mají tyto položky obsahovat? Nejedná se o totéž?

Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitní položky, a proto nebude dodavatel položku č. 66 oceňovat. Zadavatel provedl úpravu dílčího soupisu prací, který předává jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení a ve kterém je pol. č. 66 SO 01 - D.1.4.ZTI odstraněna.

Dotaz č. 5:

Který výkaz výměr obsahuje prvky uvedené na výkrese D.2.1.c.01 Vybavení místností (např. dávkovače, zásobníky apod.)?

Odpověď:

Dodavatel oceňuje pouze položky uvedené v třetím souboru zadávací dokumentace označeném jako VÝKAZ VÝMĚR, ve kterém je m.j. i dílčí soupis označený jako SO 01 – D.2.1. (Excel) Zdravotnická technologie. Tento soupis vychází se souboru prvků D.2.1.c.01 (PDF) Vybavení místností, jež má pouze informativní roli pro uživatele Nemocnici Nové Město na Moravě o budoucím vybavení pavilonu. Tyto prvky, kromě barevně označených, nebudou předmětem veřejné zakázky. Výkaz výměr D.2.1.c.02 (PDF) dodavatel neoceňuje.

Dotaz č. 6:

Chybí bližší specifikace pro prvky ve výkazu výměr SO 01 – D.2.1. ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - VV

Odpověď:

Specifikace prvků byla doplněna a zapracována do soupisu prací SO 01 – D.2.1. Zdravotnická technologie, který zadavatel poskytuje jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 7:

Ve výkaze výměr v objektu SO 01 – D.1.1.ASR je položka pro střešní světlík:

101	766	766999105 SPC	D+M Světlík 600x600mm - Specifikace dle PD	kus	1,00
-----	-----	---------------	--	-----	------

V projektu ve výkrese půdorysu střechy je střešní světlík o velikosti 1500x1500mm. Jaká bude velikost střešního světlíku?

Odpověď:

Rozměr světlíku bude 1500x1500mm. Zadavatel provedl opravu dílčího soupisu prací, který předává jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 8:

Ve výkaze výměr je položka pro hydrantový systém dvakrát.

V objektu SO 01 – D.1.1c07 Výpis ostatních výrobků

6	790	790999106 SPC	D+M Hydrantový systém zapuštěný do stěny s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace dle PD - H	kus	7,00
---	-----	---------------	---	-----	------

V objektu SO 01 – D.1.4.1 ZTI

66	725	725999105 SPC	D+M Hydrantový systém - Specifikace dle PD - H	soubor	7,00
----	-----	---------------	--	--------	------

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 4.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr v objektu SO 01 – D.1.4.1 ZTI jsou tyto položky:

69	725	725999108 SPC	D+M Sprchový kout - Specifikace dle PD - SK1	soubor	17,00
----	-----	---------------	--	--------	-------

			" Provedení pro uložení na podlahu. "		
			" Včetně nízkého sifonu pro keramické vaničky - plast, rohových ventilů, nástěnné sprchové pákové směšovací baterie. V ceně zástěna ke sprše z hliníkového rámu s výplní z akrylátového skla. "		
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "		
			" 1PP "		3,00
			" 2NP "		14,00
71	725	725999110 SPC	D+M Sprchový kout - Specifikace dle PD - SK3	soubor	1,00
			" Provedení pro uložení na podlahu. "		
			" Včetně sprchové vaničky akrylátové, nízkého sifonu pro keramické vaničky - plast, rohových ventilů, nástěnné sprchové pákové směšovací baterie. V ceně zástěna ke sprše z hliníkového rámu s výplní z akrylátového skla. "		
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "		

V projektové dokumentaci v dokumentu D.1.4.1.c. Seznam strojů a zařízení – KML nesouhlasí specifikace pro sprchové kouty. Místo vaničky a zástěny z akrylátového skla je uveden sprchový závěs a tyč. Co je správně?

Odpověď:

Platí údaje ve výkresové části PD. Zadavatel proved úpravu a doplnění příslušného výkazu výměr SO 01 - D.1.4.ZTI, který předává jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 10:

Prosíme o bližší specifikaci položek pro sádrokartony (SDK 1- SDK 5 a podhled). V projektu není uvedeno.

83	763	763999101 SPC	D+M SDK příčka tl. 150mm - Specifikace dle PD - SDK 1	m2	2914,50
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilů "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujících profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1PP "		218,80
			" Příčky 1NP "		1297,80
			" Příčky 2NP "		1397,90
84	763	763999102 SPC	D+M SDK příčka tl. 200mm - Specifikace dle PD - SDK 1	m2	7,40
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilů "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujících profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1PP "		7,40
85	763	763999103 SPC	D+M SDK příčka tl. 250mm - Specifikace dle PD - SDK 1	m2	23,20
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilů "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		

			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1PP "		2,80
			" Příčky 1NP "		10,20
			" Příčky 2NP "		10,20
86	763	763999104 SPC	D+M SDK příčka tl. 275mm - Specifikace dle PD - SDK 1	m2	6,80
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1NP "		6,80
87	763	763999105 SPC	D+M SDK příčka tl. 300mm - Specifikace dle PD - SDK 1	m2	3,40
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1NP "		3,40
88	763	763999106 SPC	D+M SDK příčka tl. 100mm - Specifikace dle PD - SDK 2	m2	180,10
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1NP "		68,30
			" Příčky 2NP "		111,80
89	763	763999107 SPC	D+M SDK příčka tl. 150mm - Specifikace dle PD - SDK 3	m2	76,70
			" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1NP "		76,70
90	763	763999108 SPC	D+M SDK instalační předstěna tl. 100-200mm - Specifikace dle PD - SDK 4	m2	398,90
			" Příčka s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1PP "		6,60
			" Příčky 1NP "		205,00
			" Příčky 2NP "		187,30
91	763	763999109 SPC	D+M SDK instalační předstěna tl. 75-100mm - Specifikace dle PD - SDK 5	m2	43,90
			" Příčka s jednoduchými ocel.profilý "		
			" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách a penetračního nátěru "		
			"Cena včetně systémových lemujičích profilů - hliníkové nárožníky, vytmelení negativní spáry ke ŽB a kotvení k cementové mazanině a ŽB stropu, připojovacího těsnění a vyztužení pro zařizovací předměty. "		
			" Příčky 1PP "		7,20
			" Příčky 1NP "		19,80

			" Příčky 2NP "		16,90
95	763	763999114 SPC	D+M SDK podhled s požární odolností + Minerální kazetový podhled - 600x1200mm - Specifikace dle PD - Podhled 4	m2	45,70
			" Podhled 2NP "		45,70
			" Cena včetně minerálních kazet v tl.15mm, nosných profilů, tmelení, výztužné pásy, spojovacího a kotvicího materiálu "		
			" Cena včetně desek, nosného roštu, závěsů, obvodových lišt, kotvicích a spojovacích prvků a veškerého příslušenství podhledu. "		

Odpověď:

Dle zadavatele je specifikace položek uvedena dostatečným způsobem. Zadavatel odkazuje na výkresovou dokumentaci a Technickou zprávu, kde jsou sádkratonové konstrukce specifikovány.

Dotaz č. 11:

Znovu dáváme dotaz - Žádáme o bližší specifikaci nebo zaslání standardů pro položky zdravotnické technologie.

Nejedná se o objekt D.1.4.1. ZTI, ale o objekt D.2.1. Zdravotnické vybavení (pracovní linky).

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 6

Dotaz č. 12:

V technické zprávě ASŘ na str. 18 je uvedeno, že exteriérové žaluzie budou manuálně ovládané. Dle výpisu oken, výkazu výměr a souboru technických podmínek mají být žaluzie s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním. Co je platné? V případě, že budou žaluzie poháněné motorem, je požadováno pouze místní ovládání, nebo i centrální jednotka?

Odpověď:

Žaluzie budou ovládány manuálně. Zadavatel tento údaj doplnil do soupisu prací SO 01 - D.1.1.ASR, který předává jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 13:

V půdorysech části D.1.1.ASR chybí bubliny s označením výrobků (okna, dveře, zámečnické/klempířské/ostatní výrobky).

Odpověď:

Příslušná schémata s odkazy jsou součástí výpisů oken, dveří,...

Dotaz č. 14:

Ve výpisu oken je uvedeno: VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL, UZAVŘENÁ VÝZTUHA V RÁMU, HLOUBKA RÁMU 82 MM. Je tato šířka rámu zadavatelem striktně vyžadována? Může uchazeč nabídnout např. profilovou řadu oken se šířkou rámu 81 mm, pokud bude dodržen požadovaný součinitel prostupu tepla $U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$?

Odpověď:

Zadavatel trvá na minimální nominální hloubce 82mm.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 3. 3. 2017 v 13:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 3. 3. 2017 v 13:15 hod.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha:

Př. č. 1 – soupis prací SO 01 - D.1.1.ASR-VV (dotaz č. 2, 7, 12)

Př. č. 2 – soupis prací SO 01 - D.1.4.1. ZTI-VV (dotaz č. 4, 8, 9)

Př. č. 3 - soupisu prací SO 01 – D.2.1. Zdravotnická technologie (dotaz č. 6, 11)

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina