

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 12494/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
10. 2. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. Z2017-002308

„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
– vysvětlení zadávací dokumentace 4

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace a Seznam strojů a zařízení pro D.1.3.2. PS, ERO neobsahují technické specifikace některých důležitých prvků. Můžete blíže specifikovat technické parametry, nebo oznámit referenční výrobky pro položky: nástěnné reproduktory, matrix manager a stanici hlasatele?

Odpověď:

Jedná se o rozšíření systému Dynacord Pomatrix 4000 Viz. Technická zpráva. Reprodukory, jako i všechny prvky musí odpovídat ČSN EN 54.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci D.1.3.2. PS, ERO je chybně přiložen dokument : 01-D.1.3.2.b.02 PUDORYS 1.NP1050×594 . Neobsahuje půdorys 1np pro profese EPS a ERO, ale profese elektronické komunikace. Doplněte prosím zadání o správný dokument.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje příslušný výkres, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě D.1.4.8. El.komunikace je uvedeno: CCTV. Kamerový systém bude stávající a bude využívat strukturovanou kabeláž. Nově instalované kamery 4ks budou napojeny do datového rozvaděče. Kamery budou IP napájené přes rozhraní PoE, rozlišení 2MPx IR přisvit s dosvitem min 15m. Venkovní kamera bude pouze u hlavního vchodu.

Přesto je ve výkazu výměr položka č.46: D+M Video server - Specifikace dle PD..... ks 1 " Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu ".

Pokud máme položku ocenit, potřebujeme znát bližší požadované technické parametry video serveru včetně kapacity HDD a případné návaznosti na stávající video systém.

Odpověď:

Kamerový systém na tomto objektu bude nový včetně všech komponentů.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě D.1.4.8. El. komunikace je uvedeno že, kabeláž SK bude UTP cat.6, ale ve výkazu je UTP cat 5E. Jakou kategorii kabelů, keystonů a patch panelů máme ocenit?

Odpověď:

Kabeláž bude kategorie 6.

Dotaz č. 5:

D.1.4.8 El. komunikace - Jakými konektory má být ukončena optická kabeláž? Protože ve výkazu výměr není položka pro ukončení optických kabelů, máme je ocenit v ceně kabelů nebo v ceně datového rozvaděče?

Odpověď:

Připojení rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče.

Dotaz č. 6:

D.1.4.8. El. komunikace - Máme v ceně datového rozvaděče SK (položka č.27) kalkulovat i optickou vanu, čelo, kazety, adaptéry, pigtaily a měření optiky pro 2 kabely po 24 vláčkách?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky rozvaděče je i jeho připojení

Dotaz č. 7:

D.1.4.8 EL. komunikace –Kolik tlačítek(př. Klávesnice, nebo kamera) mají mít tabla domácího telefonu? Případně doplňte technickou specifikaci o referenční výrobek.

Odpověď:

Tablo domácího telefonu bude mít jedno tlačítko a žádnou kameru, klávesnici.

Dotaz č. 8:

D.1.4.8 El. komunikace- Rozumíme správně, že v ceně datového rozvaděče budou oceněny jen pasivní prvky a VOIP ústředna? Aktivní prvky budou dodávkou investora?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky je strukturovaná kabeláž. Tedy kabely a pasivní prvky (rozvaděče, patch panely atd.) a telefonní ústředna.

Dotaz č. 9:

D.1.4.6. Profese MaR – v řádcích 32-39 jsou položky-rozpis vývodů v rozvaděči. Předpokládáme správně, že tyto výše uvedené položky nemáme ocenit, protože jsou již zahrnuty v položce v řádku 31 s textem: Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětové ochrany, svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.).....kpl 1?

Odpověď:

Ano, položky v řádcích 32-39 vyjadřují vybavení rozvaděče obsažené už v položce v řádku 31.

Dotaz č. 10:

D.1.4.6. Profese MaR –v řádcích 529-531 jsou položky:

Podružný materiál		
POZNÁMKA	ks	1,00
POZNÁMKA	ks	1,00

Předpokládáme správně, že výše uvedené položky mají výměru nedopatřením a proto nebudou oceněny?

Odpověď:

Položky obsahují podružný materiál 1 ks. Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr profese MaR, který tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 11:

SO 01 D.1.4.7 Silnoproud –položka č.87 - D+M Záložní zdroj UPS - EPS 20 KVA/90min - Specifikace dle PD - má zálohovat požární ventilátor CHUC a požární klapky. Pro přímý - neřízený rozběh ventilátoru o výkonu 4kW by uváděná UPS nestačila. Bude se ventilátor rozebíhat přepínáním hvězda/trojúhelník, nebo přes softstarter?

Odpověď:

Ventilátor bude se softstartérem.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr stavební části: pol. č 2) D+M Zřízení mikropilot pro zvýšení únosnosti základů - Secifikace dle PD - MP1

a) U položky je uvedena výměra 60,5 m mikropilot, z čehož vychází při 5 kusech MP1 dle PD délka 12,1 m/ks. Ve výkrese je však délka 1 ks MP1 délka 11,5 m což je při 5 ks celkem 57,5 bm ???

b) U specifikace výměry je v třetím odstavci uvedeno 106 ks mikropilot. Zřejmě pozůstatek z dřívějších rozpočtů?

a) Která výměra je tedy platná? V souvislosti s ostatními náklady (doprava režie a pod) ?

b) Co znamená těch 106 ks mikropilot

Odpověď:

Platná je výměra v rozpočtu – výměra je stanovena s ohledem na možné nepředvídatelné situace z hlediska geologie (ztracené), která nemusí být v celém rozsahu stejná.

Poznámka „Mikropiloty 106ks“ byla odstraněna – jednalo se o administrativní chybu. Zadavatel předkládá opravený soupis prací SO 01 ASR, který tvoří přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr stavební části : pol. č 3) D+M Zřízení mikropilot pro zvýšení únosnosti základů - Secifikace dle PD - MP2

a) U položky je uvedena výměra 48,4 m mikropilot, z čehož vychází při 4 kusech dle PD MP2 délka 12,1 m/ks. Ve výkrese je však délka 1 ks MP1 délka 9,5 m což je při 4 ks celkem 38 bm ?

b) U specifikace výměry je v třetím odstavci uvedeno 145 ks mikropilot. Zřejmě pozůstatek z dřívějších rozpočtů?

a) Která výměra je tedy platná? V souvislosti s ostatními náklady (doprava, režie a pod)

b) Co znamená těch 145 ks mikropilot

Odpověď:

Výměra v rozpočtu upravena na 40m. Platná je tato výměra s odkazem na výše zodpovězenou otázku.

Poznámka „Mikropiloty 145ks“ byla odstraněna – jednalo se o administrativní chybu.

Zadavatel předkládá opravený soupis prací SO 01 ASR, který tvoří přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr SO 01 - D.1.1.c.01. VYPIS DVERI-VV není u položky č. 164 nasazen vzorec pro výpočet. Bude zaslán nový výkaz výměr, nebo si každý uchazeč opraví sám?

Odpověď:

Tyto dveře jsou součástí prosklené přičky PP01 (viz. výpis dveří), tudíž položka není určena k nacenění. V zájmu jednotného postupu při oceňování byla položka úplně odstraněna.

Zadavatel předkládá opravený soupis prací SO 01 ASR, který tvoří přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 15:

Protipožární roleta: ve výpisu ostatních výrobků je odkaz na specifikaci v PBŘ. Tam jsme specifikaci nenašli. Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Jedná se o požární roletu typu EI30. Rozměr na šířku otvoru 5800 mm, roleta musí být spuštěna na výšku 3,0 m, ale nábal je schován v podhledu nutno tedy počítat s tl. desek podhledu.

Dotaz č. 16:

U gynekologického pavilonu je atika z cihel keramických. Kde je toto zdivo ve výkazu výměr?

Odpověď:

Skutečně chybí. Položka byla doplněna (pol. č. 25a). Zadavatel předkládá opravený soupis prací SO 01 ASR, který tvoří přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 17:

Žádáme o upřesnění pol.č. 151.

151	922	220999303 SPC	D+M Bezpečnostní značení a prvky pro požárně bezpečnostní zajištění - Specifikace dle PD	sada	1,00
-----	-----	---------------	--	------	------

Není tato položka duplicitní s výpisem ostatních výrobků / pol.č. 8 a 9 /

Odpověď:

Položka duplicitní není – viz předchozí vysvětlení č.j. KUJI 10503/2017 ze dne 3. 2. 2017, odpověď na dotaz č. 10.

Dotaz č. 18:

U jednotlivých oddílů PSV výkazů výměr jsou uvedeny procentní sazby na přesun hmot. Je nutné tyto sazby dodržet?

Odpověď:

Procentuální sazby vychází z oficiálních ceníků určených k oceňování stavebních prací a dodávek ÚRS PRAHA – sazby opravdu je nutné dodržet.

Dotaz č. 19:

Žádáme bližší parametry záložních zdrojů UPS v části SO 01 - D.1.4.7., položky 86,87. Výkaz výměr se odvolává na specifikace UPS dle PD, tyto jsme ale nedohledali.

Odpověď:

Položka 86: Jmenovitý výkon 80 kVA, činný výkon 72 kW, počet fází 3 + N, jmenovitá frekvence 50/60 Hz, stabilita frekvence při provozu z baterie 0,01%. MaR bude monitorovat tři stavy UPS: chod, výpadek napájení a porucha, přes bezpotenciálové kontakty. Přetížitelnost při $\cos \varphi = 0,8$ 115% trvale, 125% po 10 minutách, 150% po 1 minutě

UPS slouží jako záložní zdroj zásuvkových okruhů, které jsou určeny pro PC a pro zásuvkové okruhy velmi důležitých obvodů, počty zásuvkových okruhů je patrný z výkresu rozvaděčů RZ1/RU1 a z RU2. Baterie budou schopny zálohovat tyto okruhy po dobu 90 min.

Položka 87: Jmenovitý výkon 20 kVA, činný výkon 18 kW, počet fází 3 + N, jmenovitá frekvence 50/60 Hz, stabilita frekvence při provozu z baterie 0,01%. MaR bude monitorovat tři stavy UPS: chod, výpadek napájení a porucha, přes bezpotenciálové kontakty.

UPS slouží pro napájení požárních zařízení. To je cca. 50 požárních klappek, 1 požární žaluzie, a ventilátor CHUC 4 kW(rozběh ventilátoru přes soft starter). Baterie budou schopny zálohovat tyto okruhy po dobu 90 min. Přetížitelnost při $\cos \varphi = 0,8$ 115% trvale, 125% po 10 minutách, 150% po 1 minutě

Dotaz č. 20:

Ve výkazu výměr části silnoproud je oddíl elektromontážní práce - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ. Je daný nějaký konkrétní výrobce těchto svítidel nebo je to pouze na uchazečích koho zvolí ?

Odpověď:

Je na uchazeči, jakého dodavatele zvolí při dodržení technických a obecných specifikací a vlastností prvků.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 6. 3. 2017 v 13:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 6. 3. 2017 v 13:15 hod.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha:

Příloha č. 1 (PUDORYS 1.NP)

Příloha č. 2 soupis prací SO 01 D.1.4.6.MaR

Příloha č. 3 soupis prací SO 01 - D.1.1.ASR

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina