

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 14764/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
15. 2. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. Z2017-002308

„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
– vysvětlení zadávací dokumentace 6

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci Medicinálních plynů je navržen zásobník vakua - vzdušník o objemu 70 litrů. Dle našich zkušeností je tento objem pro tři vývěvy o sacím výkonu 40m3/hod nedostatečný. Žádáme zadavatele o kontrolu a zvětšení objemu vzdušníku minimálně na dvojnásobek.

Odpověď:

Projektant ověřil velikost vzdušníku. Navržená stanice včetně objemu vzdušníku je pro dětský pavilon dostačující.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci jsou navrženy vnitřní čistící zóny Č.Z.1 a Č.Z.2. Podle výpisu zámečnických výrobků zóna skládá z nosných hliníkových profilů spojených lankem, do kterých jsou nasunuty gumové a kartáčové násady. V dokumentu Technické podmínky je však požadavek na vnitřní kobercovou čistící zónu. Žádáme zadavatele o kontrolu a informaci, který dokument platí – zda Výpis zámečnických výrobků nebo Technické podmínky.

Odpověď:

- Výpis zámečnických výrobků odkazuje na čistící zóny: Č.Z.1 - umístěna v 1.PP m.č. 01.05 a Č.Z.2 - umístěna v 1.NP m.č. 1.06, tyto zóny jsou také popsány v technických podmínkách - A.19.1. Vstupní čistící zóna - venkovní.
- Kobercové čistící zóny specifikované v technických podmínkách - A.19.2. Vstupní čistící zóna - vnitřní, se pak nachází v místnostech 1.NP - m.č. 1.05, 1.40 a 1.43.

Dotaz č. 3:

Objekt „SO 04 Přeložky sítí vody a kanalizace“, položky 6-8

6	871	84999906 SPC	D+M Liniový žlab pro odvodnění zpevněné plochy, dl. 3,5m - Specifikace dle PD - LŽ1	kus	1,00
			" Cena včetně osazení, lože a podkladu pod odvodňovací žlab. Délka celkem 3,5m. Polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou. V ceně mřížkový rošt pozinkovaný a systémová vpust'."		1,00
			" - Přesun hmot. "		
7	871	84999907 SPC	D+M Liniový žlab pro odvodnění zpevněné plochy, dl. 2,5m - Specifikace dle PD - LŽ2	kus	1,00
			" Cena včetně osazení, lože a podkladu pod odvodňovací žlab. Délka celkem 2,5m. Polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou. V ceně mřížkový rošt pozinkovaný a systémová vpust'."		1,00
			" - Přesun hmot. "		
8	871	84999908 SPC	D+M Liniový žlab pro odvodnění zpevněné plochy, dl. 5,6m - Specifikace dle PD - LŽ3	kus	1,00
			" Cena včetně osazení, lože a podkladu pod odvodňovací žlab. Délka celkem 5,6m. Polymerbeton se zabudovanou pozinkovanou hranou. V ceně mřížkový rošt pozinkovaný a systémová vpust'."		1,00
			" - Přesun hmot. "		

S jakým zatížením máme uvažovat při nacenění výše uvedených žlabů?

Odpověď:

Třída zatížení pro tyto žlaby je B125.

Dotaz č. 4:

Objekt „SO 01 ASR“, položka 65

65	712	712999101 SPC	D+M Střecha objektu - Specifikace dle PD - ST1	m2	1160,30
			" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnaní, apod. "		
			" Cena skladby včetně ztratiného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, spádové klíny, kotvicí a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "		
			" Cena včetně výsevu, semene, trávnickový substrát, zaválcování, odstranění kamene, zarovnání, hnojení, hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."		
			" Skladba: "		
			" - Vegetační vrstva - výsev směsi bylin pro extenzivní zeleň "		
			" - Vegetační substrát pro extenzivní zeleň - tl. 80mm - 102,1m3 "		
			" - Filtrační netkaná textilie - tl. 1mm - 1334,4m2 "		
			" - Drenážní a akumulační vrstva - tl. 20mm - 25,6m3 "		
			" - Ochranná rohož z vláken z polyesteru polypropylen-regenerát - tl. 4mm - 1334,4m2 "		
			" - Dělicí folie - tl. 1mm - 1334,4m2 "		

			" - SBS asfaltový natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2 s ochranou proti prorůstání kořenů - tl. 5,2mm - 1334,4m2 "		
			" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3mm - 1334,4m2 "		
			" - Spádové klíny tepelná izolace - EPS, spád 2% - tl. 20-220mm - 1276,3m2 "		
			" - Tepelná izolace - EPS, rovinné s polodrážkou 2x140mm - tl. 280mm - 1276,3m2 "		
			" - Parozábrana - PE folie - 1334,4m2 "		
			" - Asfaltový penetrační nátěr - 1218,3m2 "		
			" Plochá pochozí jednoplášťová střecha - vegetační. "		1160,30

Prosíme o bližší specifikování výše zvýrazněných položek (filtrační textilie, drenážní vrstva, dělicí fólie).

Odpověď:

Zadavatel předkládá bližší specifikaci těchto vrstev jako součást tohoto vysvětlení – viz př. 1 – 3.

Dotaz č. 5:

Objekt „SO 01 ASR“, položka 98

98	763	763999117 SPC	D+M Snížení stávajícího podhledu - Specifikace dle PD	soubor	1,00
			" Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství. "		
			" Snížení kazetového podhledu ve spojovacím krčku v 1PP, 1NP a 2NP "		1,00

Prosíme o bližší specifikaci této položky. O kolik se stávající podhledy sníží?

Odpověď:

Jedná se o - snížení 4,6m2 podhledu o max. 0,35m v 1.PP
- snížení 6,6m2 podhledu o max. 0,6m v 1.NP
- snížení 6,6m2 podhledu o max. 0,6m v 2.NP

Dotaz č. 6:

Objekt „SO 02 Venkovní komunikace“, položka 13

13	584	584999007 SPC	D+M Žulová pojízdná dlažba - Specifikace dle PD	m2	265,70
			" Skladba: "		
			" - Žulová kostka - tl.80mm - 292,3m2 "		
			" - Kamenná drť (4-8mm) - tl. 50mm - 14,6m3 "		
			" - Kamenivo zpevněné cementem - tl. 150mm - 43,8m3 "		
			" - Štěrkodrt' (0-63mm) - tl. 200mm - 58,5m3 "		
			" - Separační geotextilie tkaná 18/18 - 305,6m2 "		
			" Cena skladby včetně ztrátového "		265,70

Prosíme o bližší specifikování výše zvýrazněné separační geotextilie.

Odpověď:

Jedná se o tkanou geotextilii vyrobenou z vysokopevnostního PP, z pásků nebo motouzů pro vyztužení, separaci a filtraci zemin. Materiál je UV stabilní, odolný vůči chemikáliím, alkalickému prostředí, mikroorganismům a plísním.

Dotaz č. 7:

Objekt „SO 01 Výpis oken“, položka 62

62	766	766999831 SPC	D+M Výměna stávajícího okna - Specifikace ve výpisu oken - O-231	kus	1,00
			" 2NP "		1,00
			" V ceně oplechov. ostění (alt. nadpraží) oken - Al. plech H. 1,5mm, barva RAL 7001, rozv. šířka 320mm "		
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		

Prosíme o specifikování rozměru okna. Ve výpisu prvků je uvedena požární odolnost okna EI30DP1, má být okno naceněno jako hliníkové?

Odpověď:

Rozměr stávajícího okna je 900x2850mm, materiál hliník. Nové okno bude také hliníkové.

Dotaz č. 8:

S jakou šířkou vnitřního parapetu máme u oken počítat?

Odpověď:

Šířka vnitřních parapetů je do 400mm.

Dotaz č. 9:

V dodatečných informacích ze dne 13. 2. 2017 byl vysvětlen následující dotaz:

H) Ve VV „SO 01 - D.1.1.ASR-VV“, položka:

151	922	220999303 SPC	D+M Bezpečnostní značení a prvky pro požární bezpečnostní zajištění - Specifikace dle PD	sada	1,00
			" Požární poplachové směrnice, evakuační plány, značení únikových cest apod. "		1,00

A ve VV „SO 01 - D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU-VV“, položka:

8	790	790999108 SPC	D+M Tabulka pro požární schémata - Specifikace dle PD - TP1	kus	6,00
			" 1NP "		3,00
			" 2NP "		3,00
9	790	790999109 SPC	D+M Tabulka pro požární poplachovou směrnici - Specifikace dle PD - TP2	kus	3,00
			" 1PP "		1,00
			" 1NP "		1,00
			" 2NP "		1,00

Jaký je rozdíl mezi těmito položkami? Domníváme se, že se jedná o duplicitní položky.

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položky – viz předchozí vysvětlení ze dne 3. 2. 2017.

V dodatečných informacích ze dne 3. 2. 2017 byl ale zodpovězen dotaz na položku č. 149, nikoliv č. 151, viz:

Dotaz č. 9:

Ve VV „ASŘ“ položka:

149	922	220999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	sada	1,00
-----	-----	------------------	--	------	------

Prosíme zadavatele o bližší specifikování položky případně zaslání výpisu prvků s určením množství, rozměrů apod.

Odpověď:

Opět zde záleží na odborném uvážení a odhadu dodavatele.

Pro jednotné ocenění těchto položek předáváme následující specifikaci:

tabulky – tištěné plánky, schémata, výstrahy – formát A4, laminovaný tisk čirou fólií – 20ks.

Prosíme o vyjasnění rozdílu mezi položkami č. 151 a 8 a 9.

Odpověď:

Došlo nedopatřením k duplicitě položek. Obsah pol. č. 151 je již zahrnut v položkách č. 8 a 9 ve výkazu výměr SO 01 - D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNICH VYROBKU-VV a v položce č. 149 ve výkazu výměr SO 01 - D.1.1.ASR-VV. Zadavatel předkládá opravený soupis prací SO 01 ASR, který tvoří přílohu č. 4 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 10:

V DI č. 5 byl vznesen dotaz č. 8

3	849	84999903 SPC	D+M Vodovodní potrubí - Specifikace dle PD	m	50,30
---	-----	-----------------	--	---	-------

Prosíme o určení typu polyetylénového potrubí – např. PE 100; PE 100 RC atd.

Odpověď:

V PD přeložek inženýrských sítí je uvedeno potrubí PE 160 (Jedná se o výkres 04-D.2.1.b.1.01.).

Dotaz byl ale položen na typ potrubí a ne na DN – vnitřní průměr potrubí.

Prosíme o určení **typu** (materiálu) potrubí – např. PE – HD Pe 100; SafeTech RC; PE 100 RC; Dualtec atd.

Odpověď:

Jedná se o potrubí PE - HDPe 100.

Dotaz č. 11:

Ve výkaze výměr SO 01 – D.1.4.4. pro vytápění jsou položky č. 70 – 89 pro desková otopná tělesa v provedení s hladkou čelní plochou, typ Hygiene. Rozšiřující popis těchto těles ve výkaze

výměr (psán modrou barvou) je bohužel pro otopné žebříky a nijak neupřesňuje dodávku panelových těles.

Jakým způsobem budou tato tělesa připojena? Jedná se o spodní (včetně termostatického ventilu) nebo boční připojení tělesa?

Odpověď:

Způsob připojení těchto těles je levé nebo pravé - spodní připojení, včetně termoregulačních ventilů.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 9. 3. 2017 v 13:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 9. 3. 2017 v 13:15 hod.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha:

Příloha č. 1 dělicí folie

Příloha č. 2 specifikace Drenážní a akumulární vrstva

Příloha č. 3 specifikace Filtrační textilie

Příloha č. 4 specifikace soupis prací SO 01 - D.1.1.ASR

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina