

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 17117/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
27. 2. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

– vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazu:

Dotaz č. 1:

V položkovém soupisu prací a dodávek je u položky č. 406 uvedeno „**fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,52mm, plošná hmotnost 1900g/m², pryž, EPDM, μ = 2000.0**“. Ve výkresu skladby podlah pro skladbu S4 je však uvedeno: Podlaha z gumového granulátu EPDM tloušťka 5mm“. Co má uchazeč v položce č. 406 ocenit?

Odpověď:

V položkovém soupisu prací a dodávek je u položky č. 406 chybně uveden název a kód položky, uchazeč u položky č. 406 ocení „**Podlahu z gumového granulátu EPDM tloušťka 5mm**“, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací jako přílohu tohoto vysvětlení.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 7. 3. 2017 v 13:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 7. 3. 2017 v 13:15 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha: soupis prací

.....
Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina