

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 18013/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
2. 3. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. Z2017-002308
„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
– vysvětlení zadávací dokumentace 12

Vážený dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V dodatečných informacích č. 8 v odpovědi na dotaz č. 11 zadavatel uvádí „Uchazeč může nabídnout alternativní řešení při dodržení kvalitativních podmínek námi navrhovaného řešení. Návrh musí být předložen k odsouhlasení projektantovi a investorovi.“ Prosíme o jasné uvedení, v jakém materiálu mají být kuchyňské linky oceněny. Kompaktní desky, HPL desky a LTD desky s ABS hranou + pracovní plocha postforming jsou tři odlišné materiály. Cenový rozdíl mezi nimi je výrazný. Ocenění jednotlivými uchazeči se tak bude velmi lišit. Pokud zadavatel umožňuje ocenění alternativy, prosíme o uvedení, jakým způsobem máme alternativu nabídnout. Má být oceněna přímo v rozpočtu, přesto, že dokumentace uvádí něco jiného?

Odpověď:

Je na uchazeči, jakou variantu zvolí při dodržení obecných specifikací a kvalitativních podmínek v námi uvedené PD. Zadavatel doplnil obecnou specifikaci již ve vysvětlení č. 3 – odpověď na dotaz č.6.

Zadavatel trvá na jejím dodržení.

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích č. 9 se v odpovědi na dotaz č. 2, týkajícího se zahrnutí mnoha nášlapných vrstev podlah do jedné položky výkazu výměr, zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č.14 v dodatečných informacích č.8. Odpověď na tento dotaz ale zdaleka neřeší rozdělení nášlapných vrstev podlah ve všech skladbách, kde se různé vrstvy nacházejí. Opětovně žádáme o rozdělení položek výkazu výměr povlakových podlah tak, aby bylo možné ocenit jejich jednotlivé materiálové specifikace uvedené pod označením M04 až M10.

Odpověď:

Soupis prací byl již upraven a zodpovězeno v rámci předchozího vysvětlení č.11 – viz odpověď na dotaz č.6.

Dotaz č. 3:

V dodatečných informacích č. 9 v dopovědích na dotazy č. 4 a č. 5 zadavatel uvádí, že dodávka a montáž keramického obkladu podstupnic schodiště má být zahrnuta do ceny keramických obkladů stěn. Upozorňujeme, že tento způsob ocenění není možný. Na podstupnicích schodiště se nachází jiný druh materiálu (keramická dlažba M01 – 300/600mm) než je materiál obkladů stěn (M10 – 200/200mm). Prosíme o doplnění odpovídající položky pro ocenění.

Odpověď:

Doplněno – jedná se o pol. č. 137a. Zadavatel předkládá doplněný soupis prací – viz příloha.

Dotaz č. 4:

V dodatečných informacích č. 9 v dopovědích na dotazy č. 6 zadavatel uvádí, že na schodištích mají být kamenné sokly. Ve výkazu výměr ale chybí položka pro jejich ocenění, prosíme o doplnění odpovídající položky.

Odpověď:

Zde se zadavatel omlouvá za mylnou informaci ohledně schodišťového soklu v rámci předchozího vysvětlení. Projekt neuvažuje sokl kamenný, nýbrž keramický, dle stávajících sousedních pavilonů. Dodavatel ocení sokl do skladby podlahy – doplněno do poznámky.

Dotaz č. 5:

V dodatečných informacích č. 9 v dopovědích na dotazy č. 7 zadavatel odpovídá na nesrovnalost ve výměrách čistících zón. Výměry ve výkazu ale skutečně odpovídají skutečnosti v půdorysech. Rozdíly uvádíme v tabulce níže. Prosíme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

označení skladby	místnost	výměra ve VV	výměra vypočtená z půdorysu
P7	1.06	7,2	5,124
P11	1.05	10,1	7,406
celkem		17,3	12,53

Odpověď:

Zadavatel předkládá opravený soupis prací jako součást tohoto vysvětlení. Nicméně tazatelem zpracovaná tabulka není úplná – skladba P7 se vyskytuje v místnostech 01.05 (7,3m²) a 1.06 (5,3m²). Skladba P11 je v místnosti 1.05 (7,4m²).

Dotaz č. 6:

U hliníkových oken s požární odolností (označení O-102, O-216 a O-231), nelze dosáhnout celkového prostupu $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, tak jak je uvedeno ve specifikaci výpisu oken. Dále okno označeno O-216 s požární odolností, dle informací od subdodavatelů musí být fixní (bez otvíravých křídel).

Odpověď:

Projektant ověřil reálnost požadovaných parametrů. Dle jím oslovených subdodavatelů je $U_w 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ běžně dodávanou praxí. Zadavatel trvá na dodržení tohoto parametru i na členění a způsobu otevírání.

Dotaz č. 7 :
týkající se obkladu schodiště:

a) DI č. 9 dotaz č. 10 – Odpověď zadavatele: Platí výměra 29,2 m². V posledním zaslaném výkazu výměr je ale u pol 116 uvedena výměra 24,3 m². Prosíme o sdělení, který údaj tedy platí.

Odpověď:

Platí výměra 24,3 m² a tloušťka 25 -30 mm – viz vysvětlení č. 11, odpověď na dotaz č. 4.

b) DI č. 8 dotaz č.6 – Odpověď zadavatele: Platí tl. 25 -30 mm, zadavatel přikládá opravený soupis prací. V soupisu prací není nic opraveno. Žádáme o opravu.

Odpověď:

Bylo opraveno v rámci předchozího vysvětlení - viz vysvětlení č. 11, odpověď na dotaz č. 4.

c) DI č. 9 dotaz č. 6 – Žádost o doplnění položky pro ocenění soklů schodiště – Odpověď zadavatele – sokly kamenné. Žádáme o doplnění položky v soupisu prací.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č.4

d) DI č. 9 dotaz č. 3 – Obklad podstupnic keramický – Odpověď zadavatele: Dodavatel zahrne cenu za obklad podstupnic do pol. č. 137 – Obklad vnitřní keramický. Jakým způsobem do této položky máme zahrnout obklad podstupnic?

Žádáme o doplnění samostatné položky do soupisu prací.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 3.

Dotaz č. 8:
týkající se výkazu výměr, který byl součástí DI č. 10 :

Výkaz výměr, který je přiložen k DI č. 10, hlásí chybu ve vzorcích – cyklický odkaz. Žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel upravil a předkládá opravený soupis prací jako přílohu tohoto vysvětlení.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 16. 3. 2017 v 11:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 16. 3. 2017 v 11:15 hod.

Zadavatel současně opravuje výše uvedené údaje v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha: soupis prací SO 01 ASR

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina