

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 18063/2017

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
3. 3. 2017

Veřejná zakázka na stavební práce
„Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

- vysvětlení zadávací dokumentace 3

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V technických listech silnoproudé elektroinstalace jsou pouze uvedeny obrázky požadovaných svítidel. Žádáme zadavatele o doplnění referenčních výrobků, popř. požadovaných parametrů.

Odpověď:

Zákonné podmínky zadávacího řízení neumožňují konkrétní specifikaci výrobků (typ a výrobce). Dodavatel je povinen dodržet minimální standard, který je uveden v dílčích kritériích výrobků - další parametry jsou uvedeny v technickém listu.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou rozpočtovány pouze kryty zásuvek, nicméně tyto kryty nejsou dodávány jako samostatný díl. Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda máme cenit kompletní výměnu zásuvek.

Odpověď:

V případě, že dodavatelem zvolený výrobek neumožňuje výměnu pouze krytu zásuvky, je nutné nacenit kompletní výměnu zásuvky. Dodávka musí tvořit funkční celek, tak jak je uvedeno v technickém listu.

Dotaz č. 3:

Dle našeho názoru je ve výkazu výměr uveden nedostatečný počet hodin pro přeložení kabeláže ve věži z pancéřových trubek. Žádáme zadavatele o objasnění.

Odpověď:

Počet hodin pro přeložení kabeláže ve věži může být u každého zhotovitele individuální. V rozpočtu je uveden odborný odhad počtu hodin, který byl stanoven na základě rozsahu přeložení kabeláže s přihlédnutím na akce obdobného typu.

Dotaz č. 4:

V zaslaném slepém výkazu výměr chybí náhradní zdroj oběhového čerpadla elektrokotle. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda tento náhradní zdroj nebude dodáván.

Odpověď:

V rozpočtu je řešena pouze příprava. Náhradní zdroj nebude dodáván.

Dotaz č. 5:

Z projektové dokumentace není nikde známo, jaké jsou tloušťky kleneb a množství materiálu pro prostupy. V slepém výkazu výměr je pouze uvedena hodina sazba stavebních přípomocí. Žádáme zadavatele, zda tato hodinová sazba obsahuje i tyto prostupy.

Odpověď:

Vzhledem k charakteru objektu není možné určit rozsah vedení kleneb a jejich tloušťku. Vše musí být prověřeno při stavebních pracích. S touto nejistotou musí zhotovitel počítat při cenění jednotlivých prostupů. V této fázi není možné určit detailně tyto parametry. Ve stavebních přípomocích naceňte i tyto předpokládané prostupy.

Dotaz č. 6:

Z projektové dokumentace není nikde znám počet kabeláže ve stávajících kabelových žlabech, které se mají odpojit a překládat. Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Vzhledem k charakteru objektu nebylo možné při zpracování PD stanovit přesný počet kabeláže v přemísťovaných žlabech nad velkým ochozem. Tuto skutečnost řeší položka číslo 159 - Prohlídka stávajících rozvodů. U většiny žlabů v půdním prostoru se předpokládá pouze úprava způsobu zavěšení z důvodu rekonstrukce stropní konstrukce.

Dotaz č. 7:

Jakým způsobem se má ocenit přemístění rozvaděče R10, když není známa stávající náplň tohoto rozvaděče? Souvisí s tím i naprogramování systému DALI? Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Stávající vybavení rozvaděče R10 je patrné z přiloženého snímku. Bylo možné ověřit při osobní návštěvě objektu.

Dotaz č. 8:

V projektové dokumentaci není nikde uvedeno, do kterého rozvaděče má být přeloženo napájení čistírný odpadních vod a s jakým jištěním. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Napájení ČOV včetně jištění je uvedeno ve výkrese D.1.4.d.11 rozvaděč R-WC.

Dotaz č. 9:

Jakým způsobem se má ocenit úprava stojanových svítidel, když není nikde uvedeno, jak vypadají? Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Vzhled stojanových svítidel bylo možné zjistit osobní návštěvou v objektu. V příloze přikládáme foto stávajících svítidel.

Dotaz č. 10:

V slepém výkazu výměr není počítáno s kabelovými spojkami napájení rozvaděčů. Dále nejsou nikde uvedeny napájecí zdroje pisoárů. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

- každá rozvodnice má v rozšířeném popisu položky uvedeno "včetně montážního a instalačního materiálu", - dále viz. poznámka v krycím listu soupisu částí.
Napájecí zdroje pisoárů řeší položka č. 44 - zdroj napájecí.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr není nikde uvedeno teplotní čidlo pro ventilátor bytu. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda tyto čidla jsou součástí dodávky.

Odpověď:

Teplotní čidlo pro ventilátor bytu nebude součástí dodávky

Dotaz č. 12:

V slepém výkazu výměr chybí položka na demontáž a zpětnou montáž lištových svítidel.

Odpověď:

Montážní práce jsou součástí položek č. 153 až 156.

Dotaz č. 13:

Jak je myšlena výměna pouze krytky a rámečku zásuvky - toto není technicky možné. Zásuvky jsou vyráběny jako celek - strojek vč. krytky a rámečku.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 14:

Jaké jsou myšleny typy zásuvek a spínačů vzhledově vhodnější do historických prostor.

Odpověď:

Typy navržených zásuvek a spínačů včetně obrázků jsou detailně specifikovány v Technických listech

Dotaz č. 15:

Je k dispozici kniha svítidel?

Odpověď:

Typy navržených svítidel včetně obrázků jsou detailně specifikovány v Technických listech

Dotaz č. 16:

Ve VV se odkazuje na technické listy č.01 – xx - nikde v dokumentaci jsem žádné tech. listy nenašli

Odpověď:

Technické listy jsou uloženy ve složce projektu označené jako „Materiálová specifikace“.

Dotaz č. 17:

Po prohlídce budoucí stavby je zřejmé, že zásobování staveniště vodou z místního zdroje není z kapacitních důvodů zdroje místní vody možné. Máme do cenové nabídky zohlednit nutnost zásobování staveniště vodou?

Je určeno místo a zdroj vody, který by jsme mohli použít?

Odpověď:

Zásobování stavby vodou bude zajištěno z místních zdrojů v místě stavby. Do cenové nabídky nebudou uchazeči zahrnovat zásobování stavby vodou z jiných zdrojů.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek a s ohledem na jeho charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro doručení nabídek: 14. 3. 2017 v 11:00 hod.

S ohledem na prodloužení termínu pro doručení nabídek se mění podmínky pro otevírání nabídek takto:

Podmínky pro otevírání nabídek: 14. 3. 2017 v 11:15 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Příloha:

- 1) 2 x foto stojanových svítidel
- 2) 1 x foto rozvaděč R10

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina