


OBJÍMKY NA KONCÍCH CHRÁNIČKY ZDVOJIT.
PRO CHRÁNIČKU DÉLKY 9.5 m BUDE POUŽITO CELKEM 16 KS SEGMENTU F A 8 KS SEGMENTU G.
K ZAJIŠTĚNÍ OBJÍMEK PROTI AXIÁLNÍMU POSUNUTÍ BUDE POUŽITA ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA O CELKOVÉ DÉLCE 7.0m.

STAVBA:
II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022

OBJEDNATEL:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

 <p>UNI PROJEKT STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</p>	ZODP.PROJEKTANT	STANISLAV BLAHA IČO: 15261182		
	PROJEKTANT:	STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE:	PARÉ:
	STAVEBNÍK:	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA		
	MÍSTO STAVBY:	RADOSTÍN NAD OSLAVOU		
NÁZEV AKCE:		II/354 RADOSTÍN NAD OSLAVOU - MOST EV.Č. 354 - 022		FORMÁT: 2 A4
ČÁST:		C. STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 12/2016
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU		STUPĚŇ: PDPS
OBSAH:		ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TLT V OCELOVÉ CHRÁNIČCE		ZAKÁZKA: 105-P-2016
				MĚŘÍTKO: 1 : 10
				REVIZE: -
				VÝKRES Č.: B.5.7