





[illegible]

Vodovodní řady a kanalizace do průměru 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce potrubí (274/2001 Sb. § 23)
Telekomunikační vedení podzemní a nadzemní -1,5 m po stranách krajního vedení (151/200 Sb. § 92)
Vodiče podzemní do 110 kV včetně - 1,0 od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
Vodiče nadzemní od 1 kV do 35 kV včetně - 7,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)



ÚPRAVA KORYTA V RÁMCI STAVBY
PŘELOŽKA KANALIZACE

 dipont DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Křišská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D16001	Datum: 12/2016
ODP. PROJEKTANT STAVBY ING. MARTIN PLŠEK	VYPRACOVAL ING. MARTIN PLŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK	Účel PD: Měřítko:	PDPS 1: 200
			Formát:	4xA4
STAVBA: II/354 Radostín nad Oslavou - nová ev.č. 354 - 022			Část: A.2	Paré:
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE			Příloha:	