A PODÉLNÝ ŘEZ 1 : 100



obrusná vrstva ASFALTOVÝ BETON SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,15–0,2kg/m2 PSE ACO 11+ TL 40 mm (ČSN EN 13108–1:2007)
ložná vrstva ASFALTOVÝ BETON SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,15–0,2kg/m2 PSE ACL 16+ TL 50 mm (ČSN EN 13108–1:2007)
podkladní vrstva OBALOVANÉ KAMENIVO SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3–0,5kg/m2 PSI INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,3–0,5kg/m2 PSI KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10Z1 ŠTĚRKODRŤ ŠDa CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY ACP 22+ TL 90 mm (ČSN EN 13108–1:2007); TL – mm; TL – mm; TL 170 mm; TL 250 mm; TL 600 mm; Edef= 150 MPa; Edef= 90 MPa; Edef= 45 MPa

B PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 50



E PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,070 00 1 : 50



NÁVRH MOSTU:

NÁVRHOVÁ NORMA

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

ČSN 73 6201

NAVRŽENÉ BETONY:

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

KONSTRUKČNÍ BETONY DLE TKP 18:

PODKLADNÍ BETON	C 8/10–X0
ŽB. MONOLITICKÁ OPRAVA OPĚR A KŘÍDEL	C30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÉ LOŽISKOVÉ BLOKY	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÝ PŘÍČNÍK N.K.	C30/37–XF2,XD1
BETONOVÁ MONOLITICKÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA	C30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÉ PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30–XF1

MĚŘÍTKO:

1 : 50

m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1 : 100

m 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

SO 201 DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
KRAJ:	KRAJ VYSOČINA		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	

MDS PROJECT
FORSTÝNOVA Č.P. 175, 564 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDSMAIN@PROJEKT.CZ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 583 33 JIHLAVA	
AKCE:	III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810–2
OBJEKT:	C.3. SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2
OBSAH:	PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTU

STUPEŇ:	DSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	1256–15–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1256
DATUM:	10/2016
FORMÁT:	10A4
MĚŘÍTKO:	1 : 100, 50
ČÍSLO SOUPISKY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.4.