

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou
zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 25986 /2017

Vyřizuje/telefon
Bc. Mikésková/kl. 514

V Jihlavě dne
31. 3. 2017

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna “**

– vysvětlení zadávací dokumentace 1

Vážení dodavatelé,

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V zadávací projektové dokumentaci ve stavební části architektonicko-stavební řešení je odkazováno např. ve výkresu d.1.1.b.n-01_navrh_1np na tabulky výpisu prvků – dveře, okna fasádní prvky, vybavení interiéru, zařizovací prvky, světlovody.

Tyto výpisy i jakákoliv specifikace v zadávací dokumentaci chybí, proto je nelze správně ocenit. Prosíme o doplnění těchto výpisů prvků do zadávací dokumentace.

Odpověď:

Tabulka výpisů materiálů a specifikace je zveřejněna u předmětné veřejné zakázky v oddíle:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – Projektová dokumentace:
/ HD_47_2017 / dps_ars / 2017_007_hdj_dps_ars_-zprava

Odkazy na okna, výplně otvorů:

strana 17	Okna, prosklená fasáda
strana 28	Výplně otvorů
strana 40	Okna
strana 41	Fasádní dílce

Dotaz č. 2:

V části zdravotníka prosíme o upřesnění viz. níže:

Pisoárová záchodek – sensorový, nebo s tlačným ventilem?

Z/2-10 Sprchový kout – odkud se bude vcházet do sprchového koutu, dveře sklo/plast?

co to je klozetová mísa s horní splachovací nádrží – není to výlevka?

Z/2-10 keramické umyvadlo chrome 650?

Odpověď:

Požadované údaje jsou zveřejněny u předmětné veřejné zakázky v oddíle:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – Projektová dokumentace:

/ HD_47_2017 / dps_zti / hdj_ZTI_výkaz výměr_dps.

Dále zadavatel uvádí následující upřesňující informace:

Pisoáry jsou sensorové - připojení elektro viz dokumentace silnoproud.

Z/2-10 Sprchový kout je kód Z/2-11, vchod viz výkres a dveře sprchového koutu – plast.

Jedná se o klasický záchod s horní splachovací nádrží.

Jedná se o umyvadlo typ "chrome" - šířka 550 mm a hloubka 470 mm (cca).

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina