

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
10. 4. 2017

Veřejná zakázka: **II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace. :

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

S ohledem na rozdílnost cen jednotlivých typů polymermalt, žádáme zadavatele o bližší specifikaci materiálů použitých v kloubu (konkrétní typ polymermalty, tmele). Rovněž žádáme o upřesnění typu lepidla k vlepení výztuže.

Reakce zadavatele:

Vrubový kloub je dle vzorových listů.
polymermalta dle TKP a TP 124 příloha 2.
tmel podle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)

Pro vlepenou výztuž bude použito lepidlo, při kterém vlepená výztuž bude mít následující charakteristické únosnosti v tahu :

- 1) pol. 285 392 : výztuž průměr R16, Nt = 50,0 kN
- 2) pol. 428 38 : výztuž průměr R32, Nt = 150,0 kN

Ing. Pavel Hamáček
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství