

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon  
Ing. Hamáček  
564 602 387

V Jihlavě dne  
19. 4. 2017

Veřejná zakázka: **II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část**

## **INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2**

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace. :

**Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

### **Dotaz č.1**

V objektu SO 108H je položka 894159 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM. V zadávací dokumentaci jsme nenašli bližší specifikaci těchto šachet, jako např. průměr, skladba prefabrikátů, hloubka, materiál poklopu apod. Žádáme o bližší informace.

#### **Reakce zadavatele na dotaz č. 1:**

Šachta betonová DN 1000, poklop litinový tř. D400, předpokládaná hloubka 3 m.

### **Dotaz č.2**

V objektu SO 108H je položka 89712 - VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ. Prosíme o doplnění výkresu vzorové vpusti, ze kterého by bylo jasné, jakou budou mít hloubku, materiál mříže, průměr apod.

#### **Reakce zadavatele na dotaz č. 2:**

UV betonová DN 450, mříž litinová 500x500 mm tř. D400, předpokládaná hloubka 2 m. Řez vpustí bude zpracován v rámci RDS, po upřesnění hloubek měněných vpustí.

### **Dotaz č.3**

V objektu SO 123H je položka 45747 - VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA). Výměra této položky je 0,000 i přesto, že ve výkazu je výraz s hodnotou 0,002. Prosíme o opravu.

#### **Reakce zadavatele na dotaz č. 3:**

SO 123, položka 45747 - rozpočet v ASPE je zaokrouhlen 2 desetinná místa, doplnění výměry u jediné položky na 3 desetinná místa není možné s ohledem na systém zaokrouhlení. V rámci upřesnění zadávací dokumentace byla položka 45747 z rozpočtu odstraněna a vyrovnávací vrstva z plastmalty bude naceněna jako součást položky 9112B1.

**Zadavatel za tímto účelem poskytuje v příloze této informace opravený soupis prací, který dodavatelé použijí k ocenění nabídky.**

### **Dotaz č.4**

V objektu SO 123H je položka 93767 - MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY. Chápeme správně, že se jedná o znovu osazení stávajícího přístřešku, nikoliv o nákup nového? Dále prosíme bližší informaci k tomuto osazení – způsob ukotvení, velikost betonového základu, druh betonu apod. Popř. doplňte výkres k této položce.

#### **Reakce zadavatele na dotaz č. 4:**

Jedná se o zpětné osazení stávajícího přístřešku (jak je uvedeno v popisu položky i v položce 98816). Nosné prvky přístřešku budou zabetonovány do bet. základu o rozměrech 1,5x2,5x0,4 m, beton C30/37-XF4. Základ bude při obou površích (horním a spodním) vyztužen kari-sítí 100x100x8 mm.

#### **Další informace zadavatele:**

**A) V poskytnutém opraveném soupisu prací byl zároveň v SO 107 u položky 113728 opraven popis položky.** Výměra položky je vypočtena správně a nemění se.

**B) Zadavatel prostřednictvím této informace dále poskytuje opravenou Průvodní a Technickou zprávu pro SO 10x,** která odstraňuje nejasnosti výkresové a textové části zadávací dokumentace. Poskytnutá dokumentace nemá vliv na ocenění nabídky. Opravený dokument obsahuje tyto změny.

1) V průvodní zprávě byl text opraven dle diagnostiky vozovky a technické zprávy k SO 101-122.

2) V průvodní zprávě byl text opraven dle diagnostiky vozovky a technické zprávy k SO 121-126.

3) ACO bude pokládáno v tloušťce 40 mm, ACL v tloušťce 50 mm, v souladu se soupisem prací.

#### **B) Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel informuje, že vzhledem k obsahu výše uvedených informací mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **2. 5. 2017 v 12:00 hod.**

Termín otevírání nabídek: **2. 5. 2017 v 12:30 hod.**

*Ostatní informace zadávací dokumentace týkající se způsobu a místa podání nabídek, resp. otevírání obálek, zůstávají nezměněny.*

Ing. Pavel Hamáček  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství