

IS engineering
s.r.o.

Došlo: 18 -09- 2015

Podpis:

[Handwritten signature]
40 4/15

IS engineering, s. r. o.
8. března 4812/2a
586 01 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3618/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 16. 9. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „II/385 Dolní Rožínka - průtah“, k. ú. Dolní Rožínka

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Kotlánem, zakázkové číslo 2015-000071 (datum 08/2015, datum aktualizace výkresu č. 02.1. dne 10.9.2015 - zasláno na e-mail semrinc@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- Stavební objekt SO 101 – silnice II/385
- Stavební objekt SO 110 – nástupiště (u zastávek autobusu)
- Stavební objekt SO 111 – přechody pro chodce v km 0,074 a v km 0,278

(dále jen stavba).

Odvodnění stavby je řešeno do vodoteče a to přes nové či rekonstruované kanalizační přípojky ke stávajícím rekonstruovaným či novým uličním vpustím.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předloženého technického řešení je stavba (navržená uliční vpust' V6, navržený stožár osvětlení přechodu pro chodce) umístěna mimo jiné i v ochranném pásmu stávajícího vodovodu (DN 80 TLT).

Dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění je ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu na obě strany.

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu vodovodu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu – SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Bystřice n. P., p. Beneš (tel. 566 552 556, 602 556 618).

VAS upozorňuje, že v místech uložení stavby do ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS bude přesnost stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS ověřena sondami a to v rámci stavby na náklady výše uvedeného investora.

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m.

Minimální vzdálenost vnějšího líce navržené uliční vpusti V6 od vnějšího líce vytýčeného stávajícího potrubí vodovodu požaduje VAS minimálně 0,4 m.

Minimální vzdálenost vnějšího líce základové konstrukce navrženého stožáru osvětlení přechodu pro chodce od vnějšího líce vytýčeného stávajícího potrubí vodovodu požaduje VAS minimálně 1,0 m, založení navrženého stožáru musí být provedeno min. 0,3 m pod úroveň uložení potrubí vodovodu a to tak, aby při opravách a rekonstrukcích nedošlo k poškození stožáru.

- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 2,5 m
 - ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
 - ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.
- 2.3. Křížení inženýrských sítí (*kanalizačních přípojek od stávajících rekonstruovaných či nových uličních vpustí*) s vodovodem a kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.
- 2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.
Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.
- 2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:
- ☐ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (*na veřejném prostranství*) - mistra provozu vodovodů Bystřice n. P., pana Hájka (telefon: 566 550 608, 605 331 236)
 - ☐ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky (*na veřejném prostranství*) - mistra provozu kanalizací a ČOV Bystřice n. P., pana Beneše.
- O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.1. a 1.2.**
- 2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „II/385 Dolní Rožínka - průtah“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „II/385 Dolní Rožínka - průtah“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.
- 2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „II/385 Dolní Rožínka - průtah“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

s ohledem na to, že stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu v majetku SVK Žďársko, je možno vydat požadované rozhodnutí jen na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vodovodu ve smyslu § 23 odst. (5) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: vojta@svkzdarsko.cz.


Stavební povolení bude dále obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/456, 632 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentů 1933, 691 21 Žďár n. Sázavou


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Přílohy k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

SVK Žďársko – p. Vojta + situace zaslaná na e-mail 10. 9. 2015

VAS, provoz vodovodů Bystřice nad Pernštejnem + situace zaslaná na e-mail 10. 9. 2015

VAS, provoz kanalizací a ČOV Bystřice nad Pernštejnem + situace zaslaná na e-mail 10. 9. 2015

VAS, technický útvar – Ing. Šemrínec a p. Nekuža + situace zaslaná na e-mail 10. 9. 2015