

TYPOVÉ ULOŽENÍ PP, příp. PVC TRUB KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
 PRO ZATÍŽENÍ DOPRAVOU TŘÍDY "A" DLE ČSN 73 6203

ULOŽENÍ PRO ZATÍŽENÍ DOPRAVOU TŘÍDY "A" DLE ČSN 736203
BEZ OBETONOVÁNÍ

PVC TROUBY DLE DN				ZEMNÍ PRÁCE / ULOŽENÍ POTRUBÍ			
světlost	vnitřní průměr	tloušťka stěny	vnější průměr	B	C 1	VYTLAČENÁ KUBATURA	VYTLAČENÁ KUBATURA
(DN/mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bez obsypu (m3/bm)	s obsypem (m3/bm)
150	150	18,0	186	1000	200	0,127	0,520
200	202	19,0	240	1000	200	0,145	0,565
250	252	20,0	292	1100	200	0,177	0,668
300	302	24,0	350	1100	200	0,206	0,729

OBNOVA NARUŠENÉHO POVRCHU

HUTNĚNÝ ZÁSYP, ZEMINA, max. velikost kamenů do 250 mm
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ,
příp. POD ZPEVNĚNOU PLOCHU (VJEZD, CHODNÍK, apod.)
BUDE PROVEDEN ZE ŠTĚRKODRTI ($f=0-64$ mm),
OD ÚROVNĚ -0,8 m POD NIVELETOU UPRAVENÉ PLOCHY
DO ÚROVNĚ VRCHNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE ČI ZPEVN. PLOCHY
(NAVRHUJE SE PRO ELIMINACI SEDÁNÍ)
- PO VRSTVÁCH cca 0,25 m až 0,30 m BUDE HUTNĚNO

HUTNĚNÝ OBSYP, ZEMINA, bez kamenů
příp. PROSÍVKA, PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK
HUTNĚNO po bocích trouby u hrany výkopu

PP (PVC) POTRUBÍ, PROFIL, PEVNOSTNÍ TŘÍDA,
viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

PODSYP POTRUBÍ - PROSÍVKA
100 až 150 mm

**OPRAVA KOMUNIKACE NAD RÝHOU PRO KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ
ULOŽENÉ DO KOMUNIKACE KSUS**
BUDE VE SKLADBĚ STEJNÉ, JAKO JE NAVRŽENO PRO OPRAVU
NAD RÝHOU VEŘEJNÉ KANALIZAČNÍ STOKY

!!! Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací, stejně jako v průběhu a po dobu trvání stavby, zajistí zhotovitel stavby vhodnou a účinnou ochranu stávajících sítí pro zamezení jejich poškození.

Kreslil ACAD	Vypracoval Ing. Vladimír KLIČKA	Odpovědný projektant Ing. Vladimír KLIČKA		
Investor Město Brtnice, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice		Okres JIHLAVA		
<div>Název akce</div> <div>MĚSTO BRTNICE</div> <div>MÍSTNÍ ČÁST PŘÍSEKA</div> <div>KANALIZACE</div> <div>V KOMUNIKACI KSUS II / 402</div>				
			tel.: 567322600, mob.: 603243494	
			Datum	02/2016
			Číslo zakázky	01/2016
			Stupeň	DpPS
SO 070 ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - PP - VZOR			Číslo přílohy	D.II.3.2.