

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název veřejné zakázky:	Nábytek pro interní pavilon
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2017-4

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

Dne 3. 5. 2017 bylo na portálu zadavatele uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace. V tomto dokumentu u odpovědi na dotaz č. 1 bylo psáno, že prvky M-0501 židle pevná - koženka a N0503 židle pevná s područkami - koženka musí mít ocelovou čtyřnohou kostru, kombinace trubka/tyč, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm. Dodavatel se domnívá, že může nabídnout konferenční židle např. z ohýbaného plochooválu, které poskytnou adekvátní požadavky na nosnost, kvalitu a odolnost. Dále je požadováno šité čalounění. Dodavatel se domnívá, že čalounění sponkovaním či lepením je stejně kvalitní a tedy může být použito jako alternativa. Dodavatel se domnívá, že tyto požadavky jsou diskriminační ve vztahu k § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Připouští zadavatel nabídnutí i alternativních konferenčních židlí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel připouští obdobné alternativní řešení jak u ocelové konstrukce židlí, tak i u způsobu čalounění.

Vzhledem k povaze otázky a odpovědi zadavatele se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace