

Naše značka: 084
Vyřizuje: Ing. Petr Peroutka

Telefon: +420 565 349 225
Mobil: +420 727 946 650
Email: petr.peroutka@mvv.cz
Datum: 10.03. 2017

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Hana Bínová
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Věc: Vyjádření k existenci parovodních a teplovodních sítí na stavbu:
Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov
– oprava okapového systému na gymnáziu, kú. PELHŘIMOV

V zájmovém území označeném v přiložené situaci se **nachází trasa parovodního a teplovodního kanálu**, dle vyznačení v situaci. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné zařízení, jste **povinni dodržet § 87 zákona č.458/2000 Sb.**, a učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo na zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- **Před zahájením výkopových prací budou parovodní a teplovodní kanály vytýčeny zástupcem společnosti Iromez s.r.o. se zápisem do stavebního deníku. Současně upřesní naše požadavky.**
- **Zemní práce v ochranném pásmu parovodu, teplovodu (2,5 m od okraje kanálu na obě strany) budou prováděny s max. opatrností.**
- **Před záhozem vedení přizvat zástupce společnosti Iromez s.r.o. ke kontrole křížovatek a souběhů. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady dodavatele stavby.**
- **Jakékoli poškození zařízení je nutné neprodleně ohlásit společnosti Iromez s.r.o. Opravu poškozeného tělesa, technologie případně ztráty v dodávkách tepla účtujeme investorské organizaci.**
- Upozorňujeme na těžkou mechanizaci (jeřáby , nákl.auta , bagry) – mohou poškodit těleso probořením stropů !**

S pozdravem

Ing. Petr Peroutka
Obchodní úsek, vyjádření k sítím



IROMEZ s.r.o.
Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov
DIČ: CZ24707341 (2)

875 , 1421

294

841

JIRŠÍKOVÁ

244

1007

