



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz
23.7.2014

Č.j.:HSJI- 3382-2/ZR-2014

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Sklad posypových materiálů
Místo stavby: Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi, parc.č. 2892/1, 2892/3
Stavebník - investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Předložený druh dokumentace: Podklady pro vydání územního rozhodnutí
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing.Jaroslav Habán, ČKAIT - 1001454, PBŘ ze dne 20.5.2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedené **podklady pro vydání územního rozhodnutí** předložené dne 16.7.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Objekty skladu posypových materiálů tvoří stavby SO 01 Sklad soli, SO 02 Nezastřešený box, SO 03 Zastřešené boxy. Navržené objekty jsou z nehořlavých hmot a bude v nich skladován výhradně nehořlavý posypový materiál. Příjezdové komunikace jsou dvoupruhové o šířce větší jak 3,0 m, vjezdová brána je navržena šířky 5,00 m.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4
591 01 Žďár nad Sázavou
5


HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka