



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX002YFY7
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Miroslav Fanta
TEL: 950271139 / FAX: 950271199
E-MAIL: miroslav.fanta@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 06.08.2014
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: -

Č.j.: HSJI- 3702-2/JI-2014

EV.Č.:JI-553/15-2014

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. S II/602.

Místo stavby: k.ú. Kozlov, Otín.

Stavebník - investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Předložený druh dokumentace: územní řízení.

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.,
IČ:46968822, dokumentace ze dne 05/2014.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4.8. 2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:


- 1) v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů), musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Petr Kotinský
.....
plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru