



Ing. Ondřej Tichý

SPOJING-projekční kancelář

Mostecká 15

614 00 Brno

Váš dopis

Naše značka

POS-651180/14-Pyr.

Vyřizuje

Eva Pyroutková 541 131 520,
Mob. 602 428 844

Datum

7.10.2014

PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic, a.s.

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti O2 Czech Republic, a.s. vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. 651180/14 ze dne 1.8.2014 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: II/404 Luka n. Jihlavou - křiž. s II/602

Stavebník: Kraj Vysočina

Katastrální území: Kozlov u Jihlavy, Otín nad Jihlavou

Řešení střetu:

realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o přeložení kabeláže mimo prostor výše uvedené stavby. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic, a.s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě O2 Czech Republic, a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Bližší informace k překládce podá pan Petr Bílek, mob. 606 758 332, e-m.: petr.bilek@o2.cz Náklady spojené se zvýšenou ochranou a s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Překládanou trasu PVSEK nedoporučujeme (a nesouhlasíme) vést v násypech. Nad trasou PVSEK nesmí být v souběhu vedena žádná další síť (vyjma křížení). **Navrhovaná stavba bude v místě případného křížení či souběhu se stávající trasou podzemního vedení sítě elektronických komunikací v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Požadujeme předložit k odsouhlasení PD pro další stupeň řízení.**

Eva Pyroutková

Středisko ochrany sítě

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336

766

O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 – Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336