

Hamplova Renata

Od: Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>
Odesláno: 12. února 2016 14:10
Komu: Hamplova Renata
Předmět: RE: II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice - křiž. II/36063, 36066 Lipník

Dobrý den,

Navrhovaná stavba „II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice - křiž. II/36063, 36066 Lipník“ k. ú. Střížov u Třebíče, Třebenice na Moravě, Dolní Vilémovice bude v místech křížení a souběhu s trasou PVSEK provedena v souladu s ČSN 73 6005. Dojde-li k rozšíření komunikace nad trasu PVSEK (křížení) je nutné zajistit prodloužení stávajících chrániček tak, aby přechod byl plně funkční. Nesouhlasíme s rozšířením komunikace nad trasu PVSEK (souběh). Obrubníky a jejich betonový základ je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,30 m od kabelové trasy. V místech nových vjezdů uložit PVSEK do chrániček (např. plastové či betonové žlaby) a souběžně založit rezervní chráničku. Všechna křížení IS budou vedena vždy pod trasou PVSEK. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před záhozem přizvete našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pro účely stavebního řízení vydaného střediskem Dokumentace liniových staveb sítě Morava pod. č. j. 527724/16 ze dne 4.2.2016 a jsou jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Eva Pyroutková
Specialista ochrany sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
mob. 602 42 88 44
e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz

From: Hamplova Renata [<mailto:Renata.Hamplova@afconsult.com>]
Sent: Friday, February 05, 2016 2:12 PM
To: Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>
Subject: FW: II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice - křiž. II/36063, 36066 Lipník

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení.
Děkuji a jsem s pozdravem

Renáta Hamplová
referent inženýringu
AF-CITYPLAN s.r.o., středisko inženýringu
Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 | Česká republika
Telefon: +420 277 005 506 | Mobil: +420 739 016 419 | Fax: +420 224 922 072
renata.hamplova@afconsult.com | www.afconsult.com | www.af-cityplan.cz

Prokešová Jarmila, Ing.

Od: Hamplova Renata <Renata.Hamplova@afconsult.com>
Odesláno: 15. února 2016 15:15
Komu: Prokešová Jarmila, Ing.
Předmět: FW: II/401 kříž. II/351 - Dolní Vilémovice - kříž. II/36063, 36066 Lipník
Přílohy: ahnm.pdf; Vyjádření o existenci PVKS (527724-16).pdf

Zasílám vyjádření k DSP od **CETIN** z 12.2.2016 – viz níže a dále v příloze vyjádření od **vojáků – MO SEM** ze dne 9.7.2015 a ještě posílám aktualizované vyjádření od **CETIN**, které se váže na vyjádření pí. Pyroutkové ze dne 12.2.2016.

Ted tedy chybí už jen ten Vodafone.

Díky a s pozdravem

Renáta Hamplová
referent inženýringu

AF-CITYPLAN s.r.o., středisko inženýringu

Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 I 140 00 Praha 4 I Česká republika

Telefon: +420 277 005 506 | Mobil: +420 739 016 419 | Fax: +420 224 922 072

renata.hamplova@afconsult.com | www.afconsult.com | www.af-cityplan.cz

From: Pyroutková Eva [<mailto:eva.pyroutkova@cetin.cz>]

Sent: Friday, February 12, 2016 2:10 PM

To: Hamplova Renata

Subject: RE: II/401 kříž. II/351 - Dolní Vilémovice - kříž. II/36063, 36066 Lipník

Dobrý den,

Navrhovaná stavba „II/401 kříž. II/351 - Dolní Vilémovice - kříž. II/36063, 36066 Lipník“ k. ú. Střížov u Třebíče, Třebenice na Moravě, Dolní Vilémovice bude v místech křížení a souběhu s trasou PVSEK provedena v souladu s ČSN 73 6005. Dojde-li k rozšíření komunikace nad trasu PVSEK (křížení) je nutné zajistit prodloužení stávajících chrániček tak, aby přechod byl plně funkční. Nesouhlasíme s rozšířením komunikace nad trasu PVSEK (souběh). Obrubníky a jejich betonový základ je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,30 m od kabelové trasy. V místech nových vjezdů uložit PVSEK do chrániček (např. plastové či betonové žlaby) a souběžně založit rezervní chráničku. Všechna křížení IS budou vedena vždy pod trasou PVSEK. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před záhozem přizvete našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací. Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pro účely stavebního řízení vydaného střediskem Dokumentace liniových staveb sítě Morava pod. č. j. 527724/16 ze dne 4.2.2016 a jsou jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Eva Pyroutková

Specialista ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

mob. 602 42 88 44

e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz