

AF-CITYPLAN s.r.o.
Praha
došlo dne: 8/6/15
č.j.: 2156/15
přijímá: Barta

AF-CityPlan s. r. o.
Jindřišská 889/17
110 00 PRAHA 1

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/3352/2015-Ba
Vyřizuje: Bazalová Radka
Tel.: 568899160
Datum: 3. 6. 2015

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč venkov
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Jan Urbánek ml.
Tel.: 568 899 134, e-mail: urbanek@vastr.cz

„II/401 - křiž. II/351 - Dolní Vilémovice“, k. ú. Dolní Vilémovice

Investor: KSÚSV, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

V předložené dokumentaci je řešena obnova stávajícího povrchu komunikace v úseku sil. II/401 na křižovatce se sil. II/351 a končí na konci obce Dolní Vilémovice, která spočívá v čištění komunikace, zhotovení nového povrchu vozovky včetně sjednocení šířky vozovky, čištění příkopů, výměna a doplnění uličních vpustí, oprava příčných propustků, pročištění podélného zatrubnění.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., trasu sítí posíláme přílohou

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklopy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé

porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.


8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
2



Radka Bazalová
technický útvar divize Třebíč



Výtisk: BAZALOVA
Dolní Vilémovice

Měřítko: 1 : 2 000