

AF-CITYPLAN s.r.o.
Praha 18. 01. 2016
došlo dne: 15. 1. 16
č.j.:
přiděleno: 100401

AF-CITYPLAN s.r.o.
Krčmář Milan
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

čj/zn/č. evid.
18/MD/2016

vystavil/tel.

datum
14. 1. 2016

Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „II/401 křiž. II/351 - Dolní Vilémovice - křiž. III36063, 36066 Lipník“

Místo stavby: k.ú. Dolní Vilémovice

Investor stavby:

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno naše plynárenské zařízení. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod IPE dn 63.
2. Křížení a souběh vodovodu, kanalizace, kabelů s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
3. Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.
4. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
5. Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář: 607 593 936, tel.: 602 581 638 o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
6. Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
7. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.
8. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

QUANTUM, a.s.
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
Tel: 517 343 363-5 Fax: 517 343 366
GSM: 724 703 979
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762

Za společnost QUANTUM, a.s.
Ing. Jindřich Svoboda