VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

PŘELOŽKA VODOVODU HDPE DN 100



HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 –0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSOUDIT GEOTECHNIKEM

1. ZHUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm (OBLÁ ZRNA DO 8 mm)
2. ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP HDPE (OBLÁ ZRNA DO 16 mm), HUTNĚNO PO VRSTVÁCH TL. 150 mm, NAD POTRUBÍM NEHUTNIT STROJNĚ, ID > 0.8
3. ZÁSYP RÝHY VHODNÝM NESEDAVÝM MATERIÁLEM (PÍSEK, ŠTĚRK), HUTNĚNO PO VRSTVÁCH TL. 200-300 mm NA Edef,2 = 45 MPa
4. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S DETEKČNÍM VODIČEM NAD POTRUBÍM NA ROZHRANÍ OBSYPU A ZÁSYPU
5. PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
6. PRACOVNÍ DRENÁŽ PODZEMNÍ VODY

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE: III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1			
OBEC	STAŘEČ				
KRAJ	VYSOČINA	OBJEKT: SO 301 Přeložka vodovodního řadu			
DATUM	02/2017				
FORM. A4	2	PŘÍLOHA: Vzorové uložení potrubí			
STUPEŇ	PDPS				

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AF-CITYPLAN s.r.o.
ATELIÉR LIBEREC
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III - Jeřáb
tel.: 420 777 136 121
www.afconsult.com www.af-cityplan.cz

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

			KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
VEDOUCÍ STŘEDISKA:	Ing.I.Bálik	Bálik		C	3.6
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. L. Vykoukal	Vykoukal			
VYPRACOVAL:	Ing. P. Hofmann	Hof			
TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing.I.Bálik	Bálik			
MĚŘÍTKO:	1:25		Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 236		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s r. o.