

AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. Libor Vykoukal
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM052789/2016-203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 29.9.2016

III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1

(k.ú. Stařeč, ORP Třebíč, kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP rekonstrukce stávajícího mostu přes DVT Jablůnka v k.ú. Stařeč. PD zpracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o. v 07/2016, investorem stavby je Kraj Vysočina.

Předmětem stavby je rekonstrukci stávajícího mostu, který bude odstraněn a nahrazen novým: Monolitická ŽB deska bude na obou krajních opěrách tl. 0,50 m uložena na vyztužených liniových vrubových kloubech (rozpěrák), založení plošné. Délka přemostění 3,5 m, délka mostu 7,0 m a šířka mostu 10,5 m. Součástí stavby je opevnění dna a břehů dlažbou z lomového kamene do betonového lože pod tělesem mostu, šířka mostního otvoru 3,5 m - uprostřed kyneta šířky 1,7 m a hloubky 0,3 m pro převedení běžného průtoku.

V rámci stavby bude provedena přeložka vodovodního řadu, která bude procházet skrz základy opěry mostu, tento úsek potrubí bude uložen v ocelové chráničce DN 200 v délce 5,9 m a potrubí bude uloženo minimálně 0,6 m pode dnem toku, které bude následně upraveno kamennou dlažbou do betonu. Dále stavba řeší ochranu kanalizace, přeložení VO, přeložení sdělovacího kabelu O2 a přeložení nadzemního vedení STL plynu po nové mostní římse. Most není kapacitní pro převedení průtoku Q100 z důvodu prostorových a majetkoprávních možností, ale splňuje kapacitu Q10 - Q50 (zdůvodnění Ing. Libora Vykoukala v příloženém souboru),

Přímým správcem DVT Jablůnka (IDVT 102 02887) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava. Souřadnice mostu neuvedeny.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě a v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
- *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

II. Vyjádření správce vodního toku Jablunka

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. V návaznosti na § 49, odst. 2, písm. c) zákona o vodách č. 254/2001 Sb. požadujeme dodržení možnosti užívat pozemky při vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce do 6 m od horní břehové hrany.
2. V manipulačním pásmu 6 m od horních břehových hran toku bude vodovodní a kanalizační potrubí chráněno tak, aby při pojezdu těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě toku, nemohlo dojít k jeho poškození (§ 49 zákona č. 254/2001 Sb.).
3. Součástí technické zprávy bude kapacita mostu a zdůvodnění nesplnění normy ČSN 736201.
4. Během stavby nesmí dojít k dotčení a poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v průtočném profilu, na březích a v záplavovém území.
5. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
6. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem toku.
7. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Josef Morávek, moravek@pmo.cz, tel. 720 935 118) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací (demolice mostu, stavba nového mostu, úprava toku pod mostem) a termíny kontrolních dnů.
8. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku a dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
9. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření opevnění koryta pod mostem (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTŠK) v tištěné i digitální formě.
10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70690013, DIČ: CZ70890013

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí : provoz Jihlava