CHOTĚBOŘ, UL.ZÁPADNÍ –
REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
PODÉLNÝ ŘEZ - VODOVOD

STÁVAJÍCÍ POVRCH	ASF.KOMUNIKACE	KRAJNICE (ŠTĚRK)	ASFALT	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA	KRAJNICE (ŠTĚRK)	ZÁMKOVÁ DLAŽBA-VJEZD	KRAJNICE (ŠTĚRK)
VZDÁLENOST (m)	10,8 m	24,9 m	2,2m	19,5 m	63,9 m	8,2 m	10,1 m
K.Ú. CHOTĚBOŘ Č.PARC.	4669/2	4664/3					
VLASTNÍK POZEMKU	KRAJ VYSOČINA						

ŘAD A



HLOUBKA DNA VÝKOPU PRO POTRUBÍ (LOŽE POČÍTÁNO 10CM)	1,60	2,28		1,84	1,60	1,60	1,70	1,59	1,60
KÓTA TERÉNU	519,45	519,24		518,90	519,21	520,00	520,35	520,76	520,92
KÓTA DNA POTRUBÍ	517,95	517,06	517,14	517,16	517,71	518,50	518,75	519,27	519,42
SROVNÁVACÍ ROVINA 505,00									
STANIČENÍ (m)	0,00	19,26	36,51	39,03 39,51	62,02 PŘEDPOKLAD	119,61	119,61	135,19	139,60

DÉLKY ÚSEKŮ	19,26 m	19,77 m	22,99 m	57,59 m	19,99 m
SKLON	4,6 %	0,5 %	2,4 %	1,4 %	4,6 %
MATERIÁL, DN	PE 100 RC Protect 110 X 6,6 SDR 17 PN 10 dle PAS 1075 - 139,60 m (Dvouvrstvé potrubí z materiálu PE100 RC certifikované dle PAS 1075)				

PŘESNÁ TRASA NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ A PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU !!!
PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ TRASY VODOVODU !!!
VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
STAVBA VODOVODU MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACE (INVESTOR REKONSTRUKCE KOMUNIKACE KRAJ VYSOČINA)!!!

LEGENDA:

- NOVÝ VODOVOD (plná modrá čára)
- STÁVAJÍCÍ TERÉN (čárkovaná zelená čára)

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTECH NAPOJENÍ, PŘEPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- NA NOVĚ BUDOVANÝ VODOVOD BUDOU PŘEPOJENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY !!!
- POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ VČ.OSAZENÍ ARMATUR MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD PROVOZ CHOTĚBOŘ
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ – DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLU, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. – – HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY KANALIZACE SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ
- STAVBA VODOVODU MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED REALIZACÍ STAVBY REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V UL. ZÁPADNÍ CHOTĚBOŘ !!!

PŘESNÁ TRASA NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ A PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU !!!
PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ TRASY VODOVODU !!!

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD TEL. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: marta_novotna@centrum.cz	
INVESTOR: VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, A.S. ŽIŽKOVA 832, 581 51 HAVLÍČKŮV BROD IČ:48173002			
MÍSTO STAVBY: CHOTĚBOŘ, UL. ZÁPADNÍ Č.PARC. 4669/2, 4664/3, 495, 493, 494/1, 480/1 K.Ú. CHOTĚBOŘ		DATUM: LEDEN 2015	
		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
NÁZEV STAVBY: CHOTĚBOŘ, UL.ZÁPADNÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 58/2014	
		MĚŘÍTKO: 1:500/100	Č.VÝKRESU: 03
VÝKRES: PODÉLNÝ ŘEZ - VODOVOD			