

Tabulka A.1 – Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m<sup>1</sup>)

Druh sítí	Silové kabely do		1 kV	10 kV	35 kV	220 kV	Sdělovací kabely	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa	Plynovodní potrubí <sup>2)</sup>	Vodovodní sítě a přípojky	Tepelné sítě	Kabelovody	Stokové sítě a kanalizační přípojky	potrubní pošta	kolektor	koleje tramvajové dráhy	
	1 kV	220 kV																
																		1 kV
1	0,05 <sup>1)</sup>	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30 <sup>1)</sup>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
2	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30 <sup>1)</sup>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
3	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30 <sup>1)</sup>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30 <sup>1)</sup>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
5	0,30 <sup>1)</sup>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
6	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	1,20
7	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
8	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
9	0,30	0,70	1,00	2,00 <sup>1)</sup>	0,50	0,50	0,50	0,80 <sup>1)</sup>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
10	0,10	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
11	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20
14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20