

**VYJÁDŘENÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

**Jednací číslo:** C/ 290 / 15 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:*  
**B/ 290 / 15 / 899**

AF-CITYPLAN s.r.o.

Jindřišská 889/17

P r a h a 1

**Název akce:** Silnice II/639 Kamenice nad Lipou – Antonka**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci navržené opravy silnice v Kamenici nad Lipou v úseku od ul. Tábořská ulicí Komenského, Vackova, Zámecká na konec Kamenice nad Lipou včetně opravy mostu u Zámeckého rybníka s informativním zákresem vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti vyznačeného zájmového území výše uvedené stavby.

V ulici Komenského bude provedena výměna vodovodních šoupat a hydrantů, oprava kanalizačních šachet. V ulici Vackova bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle projektové dokumentace zpracované společností VODAK Humpolec, s.r.o.

Poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet požadujeme osadit do úrovně upraveného povrchu komunikace.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Kamenici nad Lipou p. Zahradník. Současně upřesní naše požadavky.

**Seznam příloh :** PD**Datum:** 28.5.2015**Podpis:** **Převzetí vyjádření dne :** 28.5.2015

osobně (podpis): \_\_\_\_\_

poštou (adresa): viz. adresát

