

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2016-12-14

Naše značka: KHSV/27888/2016/JI/HP/Fra

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Franková

Telefon: 567 564 565

E-mail: zdenka.frankova@khsjih.cz

Datum: 3. 1. 2017

ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48

586 05 Jihlava

k. ú. Jihlava, p. č. 1121/1, 1122/3, 1122/2 - „Rekonstrukce technologické části CM Jihlava“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) citovaného zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Slavomíra Langmajera, ATELIER ALFA, spol. s r.o., Jihlava, doručené dne 14. 12. 2016, posoudila KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Slavomír Langmajer, Brněnská 48 Jihlava v prosinci 2016 pod z. č. P.990/16. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího systému čištění dešťových vod odcházejících z manipulačních ploch v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Kosovská 16 Jihlava. Jedná se o výměnu starých gravitačně sorpčních odlučovačů za nové ocelové válcové velkopřítokové odlučovače ropných látek s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem. Současně byl požadavek investora nahradit stávající sedimentační prostory za nové otevřené sedimentační prostory s příjezdovými koridory pro vjezd kompaktního nakladače BOBEK.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
② se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Ing. Zdeňka Franková
odborný rada oddělení hygieny práce v Jihlavě