


Legenda značení armatur :

- RŠ – Rohové připoj. šroubení Heimeier Vekolux N + krytka
TH – Termostatická hlavice Heimeier – typ K (6000–00.500)
RA – Heimeier MultiLux 4–Eclipse–Set, roh. připoj. armatura + termostat. hlavice a krytka – bílá
FB – Kulový uzávěr s filtrem – filterball



Stupeň nastavení trvalé předregulace TRV

PK–plynový kondenzační nástěnný kotel VIESSMANN VITODENS 222–W
typ B2LB o jmenovitém výkonu 13,0kW řízený ekvitermní regulací
Vitotronic 200, typ HO2B, integrovaný nabíjený zásobník – 46 litrů.
+ montážní pomůcka s armaturami – montáž na omítku.
Provoz nezávislý na vzduchu místnosti.
Typový systém odvodu spalin/přívodu vzduchu AZ horizontální,
systémová velikost – D 60/100mm materiál PPs.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Pavel Viktora Marie Majerové 1090 584 01 Ledec nad Sázavou +420 731 648 754		PROJEKTANT ČÁSTI: Josef MELOUN 582 34 Krásná Hora 67 tel: + 420 728 748 942 email: meloun.josef@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Viktora	paré		razítko	
VYPRACOVAL	Josef Meloun				
KONTRLOVAL	Ing. Pavel Viktora				
STAVEBNÍ ÚŘAD	Příbyslav				
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ	Příbyslav, 735698				
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava				
AKCE	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ		Formát A4 x 3		
NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘIBYSLAV			Datum 4/2017		
			Stupeň dok. PP		
			Kótováno mm		
			Č. VÝKRESU MĚŘÍTKO		
VÝKRES	VYTÁPĚNÍ		T.2 -		
SCHÉMA ROZVODŮ					