



- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN~50Hz 400V/7N-C-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE OCHRANÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ MEZI ŽIVÝMI ČÁSTMI A NEŽIVÝMI ČÁSTMI
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - DOPLNĚNÁ OCHRANA JE DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- PŘÍSTROJE UPEVNIT DO ŘÁD NA LÍŠTY DIN A ZAKRÝT TYPOVÝMI KRYCÍMI PANELE
- NEODSAZENÉ POZICE V KRYCÍCH PANELECH ZAKRÝT ZALAMOVACÍMI ZÁSLEPKAMI.
- DODRŽET ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ DLE TĚTO DOKUMENTACE
- DVEŘE ROZVADĚČE OTVÍRANÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE
- ROZVADĚČ OPATŘIT OCHRANNOU SVORKOU
- OZNAČIT STROJOVÉ JEDNOZNAČNĚ VŠECHNY PŘÍSTROJE DLE SCHEMA ZAPOJENÍ, VELIKOST SYMBOLŮ 10 mm
- PROVĚST OBODUSTRANNÉ CÍLOVÉ ZNAČENÍ VŠECH PROPOJOVACÍCH VODIČŮ MEZI PŘÍSTROJI A VŠECH ZAPOJENÝCH ŽIL NA OBOU KONCÍCH KABELŮ SMĚROVÝMI POPISY STROJOVÉ TIŠTĚNÝMI (VELIKOST PÍSM A min. 2,5 mm)
- VŠEKERÉ KABELY OZNAČIT OBODUSTRANNĚ KABELOVÝMI ŠTÍTKY, NA KTERÝCH BUDE UVEDENO ČÍSLO KABELU, ODKUD KAM KABEL VEDE A OZNAČENÍ TYPU KABELU.
- NÁPIS BUDE STROJOVÉ TIŠTĚNÝ (VELIKOST PÍSM A min. 8 mm)
- ŽIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJŮ NAPOJENÝCH PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM ZAKRÝTOVAT NA KRYT UMÍSTIT TABULKU VÝSTRAHY č. 0122 DLE ČSN 34 3510
- ROZVADĚČ VYROBIT DLE PLÁNŮ ČSN

ELEKTŘIS projektové sdružení Husovo náměstí 139 LEDEČ nad Sázavou tel./fax : 569 726 686 email: elektrise@gmail.com		Objednatel projektu: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚPRABA SILNIC VYSOČIN p.o. Město: LEDEČ nad Sázavou Projektant: Ing. Václav POSPÍŠIL Středisko Příbram	
Provozní součást:	ELEKTŘIS	Stupeň projektu:	RD
Základní objednávka:	71070 502	Dát: 04/2017	Účel: 8
Město:	ROZVADĚČ R1.1	Archivní číslo:	Účel: 1
		EL 17-06-6	